

PREFECTURE DE LA VIENNE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
COLLECTIVITES LOCALES  
Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
Téléphone: 05 49 55 71 24  
Télécopie: 05 49 52 22 21  
Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

**A R R E T E** n° 2008-D2/B3-082 en date du 22 avril 2008  
autorisant Monsieur le Directeur de la société des  
Etablissements AUGUIER à exploiter, sous certaines  
conditions, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de  
Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le  
séchage de céréales, activité soumise à la réglementation des  
installations classées pour la protection de l'environnement.

**Le Préfet de la Région Poitou-Charentes,  
Préfet de la Vienne,  
Chevalier de la légion d'honneur,  
Officier de l'ordre national du mérite,**

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu la demande déclarée recevable par l'inspecteur des installations classées le 9 décembre 1999 et présentée par Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER pour l'exploitation, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, d'un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales, activité relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu les résultats de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 9 février 2000 au 15 mars 2000 et les conclusions du commissaire-enquêteur ;

Vu les avis émis par les Directeurs Départementaux de l'Equipement, des Affaires Sanitaires et Sociales, de l'Agriculture et de la Forêt, des Services d'Incendie et de Secours ainsi que du Directeur Régional de l'Environnement ;

Vu les avis des conseils municipaux des communes de Loudun, Basses, Sammarçolles, Maulay et Messemé ;

Vu l'avis du Sous-Préfet de Chatellerault;

Vu le rapport de synthèse de l'Inspecteur des Installations Classées ;

Vu les avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène le 30 mai 2002 et le 23 juin 2006;

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du Titre I<sup>er</sup> du Livre V du Code de l'Environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;

Considérant que l'installation est implantée dans une zone rurale isolée et qu'elle ne présente pas de nuisances notables pour l'environnement ni de risques ;

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par l'arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Titre I<sup>er</sup> du Livre V du Code de l'Environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l'environnement ;

Considérant que la société n'a pas formulé d'observations sur le projet d'arrêté qui lui a été notifié;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne,

## ARRETE

### TITRE I - PRESENTATION

#### ARTICLE 1 – Caractéristiques de l'autorisation

##### 1.1 - Autorisation

La société Ets AUGUIER S.A. dont le siège social est situé à Bois de l'Hôpital, 86200 MESSEME est autorisée à exploiter au lieu-dit Bois de l'Hôpital, commune de MESSEME un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage des céréales et comprenant les installations classées suivantes sous réserve des prescriptions du présent arrêté :

NUMÉRO NOMENCLATURE	ACTIVITÉS	CAPACITÉ	CLASSEMENT
1412-2b	Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de) à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature. Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température. 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t	30 t	Déclaration
2160-1a	Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables. 1) En silos ou installations de stockage : a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m <sup>3</sup>	24 554 m <sup>3</sup>	Autorisation

2910-A2	<p>Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167c et 322B4. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.</p> <p>A) Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :</p> <p>2) supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW</p>	3,8 MW	Déclaration
---------	--	--------	-------------

### 1.2 - Installations non visées au tableau précédent ou soumises à déclaration

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, et non visées au tableau précédent, notamment, celles qui mentionnées ou non à la nomenclature des installations classées, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation classée soumise à autorisation à modifier les dangers ou les inconvénients de cette installation.

Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration pour les activités soumises à déclaration citées à l'article 1.1 ci-dessus.

### 1.3 - Conformité au dossier déposé

Les installations de l'établissement sont implantées, aménagées et exploitées conformément aux dispositions décrites dans le dossier de la demande, lesquelles seront si nécessaire adaptées de telle façon qu'il soit satisfait aux prescriptions énoncées ci-après.

### 1.4 - Abrogation de prescriptions précédentes

Les dispositions des récépissés de déclaration des 4 avril 1984, 12 mars 1985 et 8 décembre 1986 sont abrogées.

## **ARTICLE 2 – Dispositions générales**

### 2.1 - Modifications

Tout projet de modification des installations, de leur mode d'utilisation ou de leur voisinage (création par exemple d'une nouvelle activité classée, modification du volume ou du type d'activité exercé jusqu'à présent, du mode de gestion des effluents) de nature à entraîner un changement notable de la situation existante, vis à vis notamment de l'environnement ou du niveau de sécurité des installations, doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

### 2.2 - Transfert des installations – changement d'exploitant

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées au tableau précédent nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle déclaration.

Dans le cas où l'établissement changerait d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant, doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

### 2.3 - Taxe générale sur les activités polluantes

Conformément au Code des Douanes, les installations visées ci-dessus sont soumises à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Cette taxe est due pour la délivrance du présent arrêté et exigible à la

signature de celui-ci. En complément de celle-ci, elle est éventuellement due sous la forme d'une Taxe annuelle établie sur la base de la situation administrative de l'établissement en activité au 1<sup>er</sup> janvier ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due, dans tous les cas, pour l'année entière.

#### **2.4 - Déclaration des accidents et incidents**

Tout accident ou incident susceptible, par ses conséquences directes ou son développement prévisible, de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement, est déclaré dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspecteur des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter son renouvellement et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.

Tout événement susceptible de constituer un précurseur d'explosion, d'incendie doit notamment être signalé dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

#### **2.5 - Arrêt définitif des installations**

Lorsque l'installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

1. l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et celle des déchets présents sur le site,
2. des interdictions ou limitations d'accès au site,
3. la suppression des risques d'incendie et d'explosion,
4. la surveillance des effets de l'installation sur son environnement

En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles 34.2 et 34.3 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.

#### **2.6 - Objectifs et principes de conception et d'exploitation des installations**

Les installations doivent être conçues de manière à limiter les émissions de polluants dans l'environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques.

Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées aux rejets, doivent être conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Ces installations de traitement doivent être correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche doivent être mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures doivent être portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées aux rejets, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.

L'établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables, et d'éléments d'équipement utilisés de manière courante ou occasionnellement pour assurer le fonctionnement des installations de traitement, la prévention des accidents ou incidents, la limitation de leurs conséquences, ... tels que manches de filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

#### **2.7 - Prélèvements et analyses (inopinés ou non)**

Sauf accord de l'inspection des installations classées, les méthodes utilisées pour satisfaire au programme de surveillance des rejets de l'établissement, des mesures de bruit et de vibrations s'il est demandé par le présent arrêté sont les méthodes normalisées de référence lorsqu'elles existent.

L'inspection des installations classées peut à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols en vue d'analyses et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

#### **2.8 - Enregistrements, résultats de contrôles et registres**

Tous les documents répertoriés dans le présent arrêté sont conservés sur le site durant 3 années à la disposition de l'inspection des installations classées sauf réglementation particulière.

#### **2.9 - Consignes**

Les consignes écrites et répertoriées dans le présent arrêté sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées, systématiquement mises à jour et portées à la connaissance du personnel concerné ou susceptible de l'être.

#### **2.10 – Echancier de mise en œuvre de l'arrêté**

Le présent arrêté est applicable dès sa notification.

## **TITRE II –EAU**

### **ARTICLE 3 – Prélèvements et consommation d'eau**

Les prélèvements d'eau sont réalisés uniquement à partir du réseau d'adduction public d'eau potable.

Les installations de prélèvement doivent être munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.

L'ouvrage de raccordement sur le réseau public est équipé d'un dispositif de disconnexion.

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception des installations pour limiter la consommation d'eau.

### **ARTICLE 4 – Qualité des rejets**

#### **4.1 - Collecte des effluents liquides**

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées, tout au moins jusqu'à leur point de traitement éventuel, des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts doivent être établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.

Ce plan doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de

relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

#### 4.2 - Identification des points de rejet

POINT DE REJET	NATURE DES EFFLUENTS	TRAITEMENT AVANT REJET	MILIEU RECEPTEUR
N° 1 Fossé d'infiltration	Eaux pluviales des toitures	Néant	Terrain naturel
N° 2 Fossé d'infiltration	Eaux pluviales des aires de manœuvre et de stationnement des véhicules	Décanteur séparateur d'hydrocarbures	Terrain naturel
N° 3 Epandage	Eaux usées domestiques	Fosse toutes eaux	Terrain naturel

Tout autre point de rejet aqueux est interdit.

Les points de rejet sont repérés sur les plans tenus à jour visés à l'article 4.1 ci-dessus.

#### 4.3 - Aménagement des points de rejet

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Les points de rejet doivent de plus être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.

#### 4.4 - Valeurs limites et suivi des rejets

Les valeurs limites admissibles de rejets et les modalités de suivi des rejets sont fixées en annexe au présent arrêté.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

### **ARTICLE 5 – Prévention des pollutions accidentelles**

#### 5.1 - Règles générales

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour prévenir et pour limiter les risques et les effets des pollutions accidentelles des eaux et des sols.

#### 5.2 - Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 l, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 l minimum ou la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en

conditions normales.

La rétention doit être résistante au feu.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, munis d'un système de détection de fuite, conformes à l'arrêté du 22 juin 1998.

En particulier, les réservoirs à simple enveloppe enterrés doivent être remplacés ou transformés conformément à l'article 5 de l'arrêté susvisé au plus tard le 31 décembre 2010.

Les réservoirs à simple paroi enterrés et les canalisations associées doivent faire l'objet d'un contrôle d'étanchéité tel que défini aux titres III et IV de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.

Les réservoirs fixes sont munis de jauge de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteur de remplissage.

L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable à tout moment.

Ces dispositions de portée générale visent tout particulièrement les stockages des produits agropharmaceutiques y compris ceux destinés au traitement des céréales à l'ensilage.

### **5.3 - Rétention des aires et locaux de travail**

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement : pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.

Ces dispositions de portée générale visent tout particulièrement les stockages des produits agropharmaceutiques et des engrais.

### **5.4 Canalisations de transport**

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être doivent être étanches et résister à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement doivent être aériennes et sectionnables.

Dans le cas contraire, elles sont placées dans des gaines ou caniveaux étanches, équipés de manière à recueillir des éventuels écoulements accidentels.

En particulier, les canalisations enterrées de liquides inflammables constituées d'une simple enveloppe en acier sont interdites.

Les canalisations sont, en tant que de besoin, protégées contre les agressions extérieures (corrosions, chocs, température excessive, tassement du sol...).

Les supports ou ancrages des canalisations doivent être appropriés au diamètre et à la charge de celles-ci. Toutes les dispositions sont prises pour empêcher que la dilatation n'entraîne des contraintes dangereuses sur les canalisations ou leurs supports.

Les vannes et tuyauteries doivent être d'accès facile et leur signalisation conforme aux normes applicables ou à une codification reconnue. Les vannes doivent porter de manière indélébile le sens de leur fermeture.

### **5.5 - Transport de produits**

Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement doit être effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts, ...).

### **5.6 - Devenir des résidus**

Les produits récupérés dans les ouvrages cités dans cet article obéissent aux prescriptions relatives aux rejets d'eau ou à l'élimination des déchets.

### **5.7 - Confinement des pollutions accidentelles**

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

## **TITRE III –AIR**

### **ARTICLE 6 – Qualité des rejets**

#### **6.1 Collecte des émissions**

Toutes dispositions sont prises pour limiter les envols et les émissions de toute nature dans l'atmosphère.

Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les poussières, gaz polluants et odeurs résiduelles émises par les installations doivent dans la mesure du possible être captés à la source efficacement et canalisés.

Cette disposition de portée générale vise tout particulièrement les rejets contenant des poussières.

#### **6.2 - Identification des points de rejet**

<b>Point de rejet</b>	<b>Nature de l'émission</b>	<b>Traitement avant rejet</b>	<b>Hauteur de la cheminée</b>	<b>Vitesse d'éjection</b>
N° 1 Installation de dépeussierage	Air dépeussieré	Filtres à poussières	10 m	8 m/s
N° 2 séchoir	Air humide et gaz de combustion		20 m	8 m/s

Les points de rejet sont repérés sur un plan de l'établissement tenu à jour.

#### **6.3 – Aménagement des points de rejet**

Les émissions canalisées, après épuration le cas échéant pour satisfaire aux prescriptions du présent arrêté, sont munies avant leur débouché d'orifices obturables et accessibles (conformes à la norme NFX 44052) aux fins de prélèvement en vue d'analyses ou de mesures.

Cette prescription de portée générale vise tout particulièrement le séchoir et les rejets de l'aspiration centralisée.

#### **6.4 – Valeurs limites et suivi des rejets**

Les valeurs limites admissibles et les modalités de suivi de ces rejets sont fixées en annexe au présent

arrêté.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

## TITRE IV – BRUITS ET VIBRATIONS

### ARTICLE 7 – Prévention et limitation du bruit et des vibrations émis par les installations

#### **7.1 – Valeurs limites de bruit**

L'ensemble des activités de l'établissement, y compris le bruit émis par les véhicules et engins visés ci-dessous, doivent respecter les valeurs admissibles définies au tableau annexé.

#### **7.2 – Véhicules et engins de chantier**

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, sont conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirène, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

#### **7.3 – Vibrations**

Les émissions solidiennes ne sont pas à l'origine de valeurs supérieures à celles précisées dans la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.

## TITRE V – DECHETS

### ARTICLE 8 – Prévention de la pollution par les déchets

#### **8.1 – Règles de gestion**

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans l'exploitation de ses installations pour limiter les quantités de déchets éliminés à l'extérieur en effectuant toutes les opérations de valorisation interne (recyclage, réemploi) techniquement et économiquement possibles. Un tri des **déchets banals** et des déchets d'emballages (bois, papiers, verre, textile, plastique, caoutchouc, métaux, ...) est effectué en vue de leur valorisation ultérieure par type et nature de déchets.

#### **8.2 – Stockage provisoire**

Dans l'attente de leur élimination, les déchets produits par l'établissement doivent être stockés dans des conditions permettant de prévenir les risques de pollution (prévention d'envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...).

Les stockages temporaires de déchets spéciaux doivent être réalisés sur des cuvettes de rétention, et si possible être protégés des eaux météoriques.

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser 3 mois.

#### **8.3 – Elimination**

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés dans l'établissement sont éliminés à l'extérieur dans des installations réglementées à cet effet au titre 1<sup>er</sup>, livre V du Code de l'Environnement, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement.

Les déchets banals peuvent suivre les mêmes filières d'élimination que les ordures ménagères mais seuls les déchets à caractère ultime (au sens du Code de l'Environnement) peuvent être mis en décharge et les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux exploitants qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 1er juillet 1994).

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

#### **8.4– Suivi de l'élimination**

L'exploitant est tenu de justifier la bonne élimination des déchets de son établissement sur demande de l'inspection des installations classées, en particulier, il tient à jour un registre d'élimination des déchets dangereux donnant les renseignements suivants :

- code du déchet selon la nomenclature ;
- origine et dénomination du déchet ;
- quantité enlevée ;
- date d'enlèvement ;
- nom de la société de ramassage et numéro d'immatriculation du véhicule utilisé ;
- destination du déchet (éliminateur) ;
- nature de l'élimination effectuée.

et émet un bordereau de suivi de ces déchets dès qu'ils sont remis à un tiers.

Il doit obtenir en retour un bordereau entièrement renseigné qui est conservé pendant trois ans.

#### **8.5 – Transport**

En cas d'enlèvement et de transport, l'exploitant s'assure lors du chargement que les emballages ainsi que les modalités d'enlèvement et de transport sont de nature à assurer la protection de l'environnement et à respecter les réglementations spéciales en vigueur.

En cas d'enlèvement par un tiers, l'exploitant s'assure au préalable que l'entreprise de transport est déclarée en préfecture au titre du décret 98-679 du 30 juillet 1998, ou agréée pour le département au titre du décret 79-981 du 21 novembre 1979 (huiles usagées).

## **TITRE VI –RISQUES**

### **ARTICLE 9 - Dispositions techniques**

#### **9.1 – Règles d'implantation**

L'exploitant respecte dans l'implantation des installations les règles de distances suivantes :

- les tours d'élévation et les capacités de stockage de céréales, à l'exception des boisseaux situés au-dessus d'un poste de chargement et dont le volume est inférieur à 150 m<sup>3</sup>, sont distantes d'au moins une fois et demi la hauteur de l'installation concernée, sans être inférieure à 25 m pour les silos plats et à 50 m pour les autres types de stockage et les tours d'élévation, par rapport aux habitations, aux immeubles occupés par des tiers, aux établissements recevant du public, aux voies de circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour, ainsi qu'aux zones destinées à l'habitation par des documents

d'urbanisme opposables aux tiers ;

- les tours d'élévation et les capacités de stockage de céréales, à l'exception des boisseaux situés au-dessus d'un poste de chargement et dont le volume est inférieur à 150 m<sup>3</sup> sont distantes d'au moins 10 m pour les silos plats et 25 m pour les autres types de stockage et les tours d'élévation par rapport aux voies de circulation dont le débit est inférieur à 2 000 véhicules par jour ;

- le séchoir est implanté à une distance d'au moins 10 mètres des limites des propriétés ;

- le réservoir de gaz inflammables liquéfiés est implanté de telle façon qu'il existe une distance d'au moins 7,5 mètres entre les orifices d'évacuation à l'air libre de ses soupapes et les limites des propriétés. En outre, les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement à partir des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et des orifices de remplissage du réservoir doivent également être observées:

1.	Limite la plus proche des chemins départementaux	10 m
2.	Etablissements Recevant du Public de 1 <sup>ère</sup> à 4 <sup>ème</sup> catégorie	25 m
3.	Autres ERP	20 m
4.	Ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation	7,5 m
5.	Appareil de distribution d'hydrocarbures liquides	7,5 m
6.	Appareil de distribution d'hydrocarbures liquéfiés	9 m
7.	Aires d'entreposage de matières inflammables, combustibles ou comburantes	10 m
8.	Bouches de remplissage et événements d'un réservoir aérien ou enterré d'hydrocarbures liquides	10 m
9.	Parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbures liquides	10 m
10.	Parois d'un réservoir enterré d'hydrocarbures liquides	3 m

## 9.2 - Clôture

L'établissement doit être entièrement entouré d'une clôture réalisée en matériaux résistants et incombustibles d'une hauteur minimale de 2 mètres. Elle doit être implantée et aménagée de façon à faciliter toute intervention ou évacuation en cas de nécessité (passage d'engins de secours). Un accès principal et unique, muni d'un portail fermant à clé, doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.

## 9.3 - Matériel de prévention et de lutte contre l'incendie

L'établissement doit être doté de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- un réseau d'eau public alimentant au moins un poteau d'incendie normalisé de 100 mm de diamètre implanté à 200 mètres au plus de l'établissement, d'un modèle incongelable et comportant des raccords normalisés, assurant un débit de 60 m<sup>3</sup>/h sous 1 bar de pression dynamique pendant 2 heures minimum. Sinon ce réseau sera complété par une réserve d'eau, d'une capacité minimale de 120 m<sup>3</sup>, utilisable de tout temps, dotée d'une aire d'aspiration ou de mise en station d'engins pompes aménagée conformément aux recommandations du Service Départemental d'Incendie et de Secours;

- des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés, pour le stockage de gaz inflammables liquéfiés : 2 extincteurs à poudre homologués NF MIH 21 A, 233 B et C, plus un système d'arrosage du réservoir ;

- un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;

- une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et des pelles ;

- des colonnes sèches dans la tour de manutention et dans le séchoir ;

- des matériels spécifiques : appareils respiratoires à cartouche filtrante, masques, combinaisons, etc. ;

- des robinets d'incendie armés répartis dans les stockages d'engrais et de produits agropharmaceutiques, et situés à proximité des issues. Ils sont protégés contre le gel et disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par 2 lances en directions opposées.

Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptible de nuire à la mise en œuvre des moyens du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

#### **9.4 - Issue de secours**

Les locaux doivent être aménagés pour permettre une évacuation rapide du personnel. L'emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant et dans des directions opposées. Les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur et pouvoir être manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé. Un plan de repérage est disposé près de chacune d'entre elles.

Des plans d'évacuation sont affichés dans les locaux.

### **ARTICLE 10 - Locaux à risques**

#### **10.1 - Localisation**

L'exploitant tient à jour, sous sa responsabilité, le recensement des parties de l'établissement qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'établissement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'établissement la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé dans les locaux correspondants.

Pour le risque d'explosion, l'exploitant définit, sous sa responsabilité, trois catégories de zones de dangers en fonction de leur aptitude à l'explosion :

- une zone de type 0 (gaz) ou 20 (poussières) : zone à atmosphère explosive permanente, pendant de longues périodes ou fréquemment (catégorie 1) ;
- une zone de type 1 (gaz) ou 21 (poussières) : zone à atmosphère explosive, occasionnelle en fonctionnement normal (catégorie 2) ;
- une zone de type 2 (gaz) ou 22 (poussières) : zone à atmosphère explosive, épisodique dans des conditions anormales de fonctionnement, de faible fréquence et de courte durée (catégorie 3).

#### **10.2 - Comportement au feu des bâtiments**

La conception générale des ateliers classés en zone à risque d'incendie est conduite de sorte à assurer, à partir d'une division des activités concernées, une séparation effective des risques présentés par leur éloignement ou une séparation physique de stabilité suffisante eu égard aux risques eux-mêmes. L'usage de matériaux combustibles est limité au strict minimum indispensable.

Les éléments de construction du magasin de stockage des engrais présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- matériaux incombustibles ;
- parois des cases coupe-feu de degré 2 heures (béton) ;
- couverture incombustible ou de classe MO au sens de l'arrêté du 30 juin 1983 ;
- portes pare-flammes de degré une demi-heure ;
- sol cimenté.

Les charpentes métalliques susceptibles d'être chauffées en cas d'incendie doivent être protégées

par des protections thermiques adaptées afin de présenter une stabilité au feu de degré une heure. Les charpentes peuvent être en lamellé-collé, si les goussets présentant des pièces métalliques sont protégés au moyen d'éléments leur conférant le même degré de stabilité au feu que les éléments de toiture.

Les produits agropharmaceutiques sont stockés dans des locaux présentant les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;
- couverture incombustible;
- portes intérieures coupe-feu de degré une demi-heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- portes donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré une demi-heure
- matériaux de classe MO. (incombustible).

### **10.3 - Accessibilité**

Les installations classées en zone à risque d'incendie doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Le réservoir de gaz inflammables liquéfiés et les bâtiments concernés sont desservis, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de l'installation concernée est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

### **10.4 – Events d'explosion**

Les locaux ou les installations classés en zones de dangers d'explosion sont conçus de manière à offrir le moins de résistance possible en cas d'explosion. Ils sont, au besoin, munis d'évents d'explosion de manière à limiter les conséquences d'une éventuelle explosion et munis de moyens de prévention contre la dispersion ou de dispositifs équivalents.

### **10.5 - Installations électriques et autres équipements des zones à risques**

Les installations électriques sont conformes à la norme NFC 15.100 pour la basse tension et aux normes NFC 13.100 et NFC 13.200 pour la haute tension.

Dans les zones à risques d'incendie ou d'explosion, les canalisations et le matériel électrique doivent être réduits à leur strict minimum, ne pas être une cause possible d'inflammation et être convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans les locaux où ils sont implantés.

Dans les locaux exposés aux poussières ou aux projections de liquides, le matériel est étanche à l'eau et aux poussières en référence à la norme NFC 20.010. Dans les locaux où sont accumulées des matières inflammables ou combustibles, le matériel est conçu et installé de telle sorte que le contact accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement dangereux de celles-ci soient évités. En particulier, dans ces zones, le matériel électrique dont le fonctionnement provoque des arcs, des étincelles ou l'incandescence d'éléments n'est autorisé que si ces sources de dangers sont incluses dans des enveloppes appropriées.

Dans les zones à risques d'explosion, les équipements électriques, diesels, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes à la réglementation relative aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible (décret du 19 novembre 1996) notamment pour les équipements mis en place après le 1<sup>er</sup> juillet 2003. L'exploitant s'assure pour les équipements mis en service avant cette date de leur compatibilité avec les risques présentés par leur utilisation dans ces zones.

Des interrupteurs multipolaires pour couper le courant (force et lumière) sont installés à l'extérieur des zones à risques.

Les transformateurs, contacteurs de puissance, compresseurs d'air, etc. sont implantés dans des locaux spéciaux situés à l'extérieur des zones à risques.

### **10.6 - Electricité statique - Mise à la terre**

En zones à risques, tous les récipients, canalisations, éléments de canalisations, masses métalliques fixes ou mobiles doivent être connectés électriquement de façon à assurer leur liaison équipotentielle.

L'ensemble doit être mis à la terre. La valeur des résistances des prises de terre est conforme aux normes.

Les matériaux constituant les appareils en contact avec les matières, produits explosibles ou inflammables à l'état solide, liquide, gaz ou vapeur, doivent être suffisamment conducteurs de l'électricité afin d'éviter toute accumulation de charges électrostatiques.

Les transmissions sont assurées d'une manière générale par trains d'engrenage ou chaînes convenablement lubrifiées. En cas d'utilisation de courroies, celles-ci doivent permettre l'écoulement à la terre des charges électrostatiques formées, le produit utilisé assurant l'adhérence ayant par ailleurs une conductibilité suffisante.

### **10.7 - Désenfumage**

Les locaux à risque d'incendie doivent être équipés en partie haute, d'éléments permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur). La commande manuelle des exutoires de fumée doit être facilement accessible depuis les accès.

Les magasins de stockage d'engrais et de produits agropharmaceutiques sont équipé d'exutoires à commandes automatique et manuelle. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires ne doit pas être inférieure à 2 % de la surface au sol.

Les commandes manuelles des exutoires sont au minimum installées en deux points opposés de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont situées à l'extérieur ou facilement accessibles depuis les issues de secours.

### **10.8 - Ventilation des locaux à risques d'explosion**

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible.

Tout dispositif de ventilation mécanique est conçu en vue d'éviter une propagation horizontale du feu.

### **10.9 - Chauffage des locaux à risques**

Le chauffage éventuel des locaux situés en zones à risques ne peut se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau), la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150°C. Tout autre procédé de chauffage peut être admis, dans chaque cas particulier, s'il présente des garanties de sécurité équivalentes.

### **10.10 - Protection contre la foudre**

La totalité des installations est protégée contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1993. L'exploitant doit être en mesure de le justifier à l'inspection.

Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes à la norme française C17-100 ou à toute norme en vigueur dans un Etat membre de la C.E. ou présentant des garanties de sécurité équivalentes.

L'état des dispositifs de protection contre la foudre fait l'objet, tous les cinq ans, d'une vérification suivant l'article 5.1 de la norme française C17-100 adapté, le cas échéant, au type de système de protection mis en place. Dans ce cas, la procédure est décrite dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Cette vérification est également effectuée après l'exécution de travaux sur les bâtiments et structures protégés ou avoisinants susceptibles d'avoir porté atteinte au système de protection contre la foudre mis en place et après tout impact par la foudre constaté sur ces bâtiments ou structures.

#### **10.11 - Interdiction des feux**

Dans les zones à risques de l'établissement, en dehors des installations de combustion dûment autorisées, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

#### **10.12 - Permis de travail et permis de feu dans les zones à risques**

Dans les zones à risques de l'établissement, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière.

Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et, éventuellement, le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise d'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.

Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz combustible susceptible de s'accompagner d'un dégagement de gaz ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats seront consignés par écrit. Les soudeurs devront avoir une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. Cette attestation devra être délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et compétent aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1980.

#### **10.13 - Propreté des locaux à risques**

Les locaux à risques doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières susceptibles de s'enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

### **ARTICLE 11 – Dispositions organisationnelles**

#### **11.1 - Connaissance des produits - Etiquetage**

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R 231.53 du code du travail.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

## 11.2 - Contrôles des accès

Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

## 11.3 - Surveillance

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite des installations et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'établissement. Cette personne est spécialement formée aux caractéristiques des silos et aux questions de sécurité.

Le personnel doit recevoir une formation spécifique aux risques particuliers liés à l'activité de l'établissement. Cette formation doit faire l'objet d'un plan formalisé. Elle doit être mise à jour et renouvelée régulièrement.

## 11.4 - Vérifications périodiques

Les installations électriques, les engins de manutention, les bandes transporteuses, les matériels de sécurité et de secours, doivent être entretenus en bon état et contrôlés après leur installation ou leur modification puis tous les ans au moins par une personne compétente.

La valeur des résistances des prises de terre est périodiquement vérifiée. L'intervalle entre deux contrôles ne peut excéder un an.

Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz doit faire l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui est réalisée sous la pression normale de service.

## 11.5 - Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les zones à risques de l'établissement,
- l'obligation du « permis de feu » pour les zones à risques de l'établissement,
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions d'élimination prévues,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
- les mesures à prendre en cas de défaillance d'un système de traitement et d'épuration,
- afficher dans les zones concernées les fiches de danger des produits utilisés.

## 11.6 - Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires,
- la fréquence de contrôle des dispositifs de réglage, de signalisation, de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées,
- les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux,
- les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régularisation et des

dispositifs de sécurité.

### **11.7 - Formation du personnel à la lutte contre l'incendie**

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la formation du personnel susceptible d'intervenir, en cas de sinistre, à l'usage des matériels de lutte contre l'incendie.

<p style="text-align: center;"><b>TITRE VII – DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT</b></p>
--

**Les dispositions ci dessous s'appliquent en complément des règles générales édictées précédemment.**

### **ARTICLE 12 - Silos**

Les céréales sont stockées dans des unités distinctes comprenant :

- 4 cellules métalliques ouvertes, de 460 m<sup>3</sup> unitaire, recouvertes par un toit métallique,
- 11 cellules métalliques indépendantes fermées : 2 de 863 m<sup>3</sup>, une de 1 426 m<sup>3</sup>, une de 871 m<sup>3</sup>, 3 de 1 664 m<sup>3</sup>, une de 2 900 m<sup>3</sup> et 3 de 3 300 m<sup>3</sup>,
- 2 cellules métalliques ouvertes de 300 m<sup>3</sup> unitaire réservées aux récoltes avant séchage,
- 5 boisseaux d'expédition de 39 à 90 m<sup>3</sup> unitaire

**12.1.** - Tout local administratif doit être éloigné des capacités de stockage et des tours de manutention. Cette distance est d'au moins 10 m pour les silos plats et de 25 m pour les autres silos et les tours d'élévation.

**12.2.** - Les cellules et les élévateurs sont conçus et aménagés de manière à limiter la propagation d'un éventuel sinistre, incendie ou explosion, ou les risques d'effondrement qui en découlent :

- les cellules sont soit entièrement ouvertes en partie supérieure et recouvertes d'une toiture légère, soit dotée d'une toiture légère propre à chaque cellule
- les élévateurs, les boisseaux de chargement et les galeries sous cellules sont munis de surfaces d'évents déterminées selon les règles en vigueur.

Les installations sont conçues de manière à réduire le nombre de pièges à poussières tels que surfaces planes horizontales (en dehors des sols), revêtements muraux ou sols rugueux, enchevêtrements de tuyauteries, coins reculés difficilement accessibles.

**12.3.** - L'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspection des installations classées un rapport annuel effectué par un organisme compétent.

Ce rapport doit comporter :

- une description des installations présentes dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives ;
- une description des mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de l'électricité statique, des courants vagabonds et de la foudre ;
- les conclusions de l'organisme concernant les mesures à prendre pour assurer la conformité des installations avec les réglementations en vigueur.

Le silo ne doit pas disposer de relais, d'antennes d'émission ou de réception collectives sur ses toits à moins qu'une étude technique justifie que les équipements mis en place ne sont pas source d'amorçage d'incendie ou de risque d'explosion de poussières. Cette étude est à intégrer dans le rapport précité et doit prendre en compte les conclusions de l'étude foudre.

Un suivi formalisé de la prise en compte des mesures correctives doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

**12.4.** – Les mesures de protection permettant de limiter les effets d'une explosion doivent être réalisées conformément aux réglementations en vigueur et adaptées aux silos et aux produits. Cela peut-être l'une ou plusieurs des mesures telles que :

- arrêt de la propagation de l'explosion par des dispositifs de découplage ;
- réduction de la pression maximale d'explosion à l'aide d'évents de décharge, de systèmes de suppression de l'explosion ou de parois soufflables ;
- résistance aux effets de l'explosion des appareils ou équipements dans lesquels peut se développer une explosion ;
- résistance aux effets de l'explosion des locaux ou des bâtiments.

Le choix des mesures de protection contre les risques d'explosion doit être justifié dans l'étude des dangers.

**12.5.** – L'étude des dangers doit justifier les mesures de prévention et de protection au regard de l'incendie en particulier pour les matériels et équipements de manutention.

**12.6** - Les aires de chargement et déchargement sont situées en dehors des capacités de stockage.

Elles sont suffisamment ventilées de manière à éviter la création d'une atmosphère explosive. Sinon elles sont munies de systèmes de captage de poussières, de dépoussiérage et de filtration.

Des grilles sont mises en place sur les fosses de réception. La maille est calculée de manière à retenir au mieux les corps étrangers.

Ces aires doivent être nettoyées.

#### **12.7 - Nettoyage**

Tous les silos, ainsi que les bâtiments ou locaux occupés par du personnel, sont débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements et toutes les surfaces susceptibles d'en accumuler.

La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les procédures d'exploitation. Celui-ci établira des consignes de nettoyage précisant notamment :

- les dates et les nettoyages à faire et les installations concernées ;
- les moyens de nettoyage à mettre en œuvre ;
- la mention sur un registre ou tout autre support tenu à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées de la date et de la nature des nettoyages réalisés sur les installations concernées.

Le nettoyage est réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration équipés de colonnes de nettoyage. Ces appareils doivent présenter toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion.

Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou d'air comprimé doit être exceptionnel et faire l'objet de consignes particulières.

**12.8** – L'exploitant doit s'assurer périodiquement que les conditions d'ensilage des produits (durée de stockage, taux d'humidité, température, etc) n'entraînent pas des dégagements de gaz inflammables et des risques d'auto-échauffement.

La température des produits stockés susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes de surveillance adaptés aux silos.

Des procédures d'intervention de l'exploitant en cas de phénomènes d'auto-échauffement sont rédigées et communiquées aux services de secours.

**12.9** - Les filtres finaux captant les poussières sont équipés chacun d'évents dimensionnés selon les règles de l'art en vigueur et débouchant dans des zones peu fréquentées.

Le stockage des poussières récupérées est implanté dans des cellules extérieures aux capacités de stockage de céréales et distinctes de ces dernières.

Les appareils à l'intérieur desquels il est procédé à des manipulations de produits sont conçus de manière à limiter les émissions de poussières dans les locaux ou bâtiments où sont effectuées ces opérations.

Les sources émettrices de poussières sont étanches ou munies de dispositifs d'aspiration et de canalisation de transport de l'air poussiéreux. Cet air est dépoussiéré au moyen de systèmes de dépoussiérage.

La marche des transporteurs et élévateurs est asservie à la marche des systèmes d'aspiration ou de dépoussiérage.

**12.10** - Les organes mécaniques mobiles sont protégés contre la pénétration des poussières ; ils sont convenablement lubrifiés.

Les organes mobiles risquant de subir des échauffements sont périodiquement contrôlés et disposés à l'extérieur des installations qu'ils entraînent.

Les élévateurs, transporteurs ou moteurs sont équipés de dispositifs permettant la détection immédiate d'un incident de fonctionnement et l'arrêt de l'installation. Ils sont asservis au fonctionnement de l'installation et doivent être reliés à une alarme sonore et visuelle.

Les transporteurs à courroies, transporteurs à bandes, élévateurs etc doivent être munis de capteurs de départ de bandes. Ces capteurs doivent arrêter l'installation après une éventuelle temporisation limitée à quelques secondes. De plus, les transporteurs et élévateurs doivent être munis de contrôleurs de rotation.

Les gaines d'élévateurs sont munies de regards ou de trappes de visite. Ces derniers ne peuvent être ouverts qu'avec l'aide d'un appareil spécial prévu à cet effet. Cet appareil ne peut être utilisé que par le personnel qualifié.

Les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme.

### **ARTICLE 13 - Stockage de gaz inflammables liquéfiés**

**13.1.** - Le stockage est constitué d'un réservoir aérien de 30 tonnes soit 69 m<sup>3</sup>.  
Il est implanté au niveau du sol, isolé de toute construction et facile d'accès.

Le réservoir doit reposer de façon stable par l'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports en matériaux incombustibles, capables de supporter le poids du réservoir rempli d'eau. Une distance minimale de 0,10 m doit être laissée libre sous sa génératrice inférieure. Toutes les vannes doivent être aisément manoeuvrables par le personnel. Il doit être amarré en tenant compte de la poussée éventuelle des eaux.

**13.2.** - Le réservoir doit, en plus des équipements rendus obligatoires par la réglementation des appareils à pression, être équipé :

- d'un double clapet anti-retour d'emplissage (ou tout dispositif offrant une sécurité équivalente) ;
- d'un dispositif de contrôle du niveau maximal de remplissage ;
- d'un dispositif automatique de sécurité (par exemple d'un clapet anti-retour ou limiteur de débit) sur les orifices de sortie pour l'utilisation en phases liquide et gazeuse. Ce dispositif doit être placé à l'intérieur du réservoir ou à l'extérieur à l'aval immédiat de la vanne d'arrêt à condition que celle-ci soit directement montée sur le réservoir ;
- d'une jauge de niveau en continu. Les niveaux à glace ou en matière plastique sont interdits.

**13.3.** - Les orifices d'échappement des soupapes du réservoir doivent être munis d'un chapeau éjectable (ou d'un dispositif équivalent), le jet d'échappement des soupapes doit s'effectuer de bas en haut sans rencontrer d'obstacle.

**13.4.** - Le réservoir doit être mis à la terre par un conducteur dont la résistance doit être inférieure à 100 ohms. L'installation de mise à la terre doit permettre le branchement du câble de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur avec le réservoir.

**13.5.** - Les opérations de ravitaillement doivent être effectuées conformément aux dispositions prévues par le règlement pour le transport des matières dangereuses. Le véhicule ravitailleur doit se placer à au moins 5 mètres de la paroi du réservoir.

**13.6.** - Si le réservoir est ravitaillé à partir d'une borne de remplissage déportée, celle-ci doit comporter un double clapet (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente) à son orifice d'entrée, ainsi qu'un dispositif de branchement du câble de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur. Cette borne doit être enfermée dans un coffret incombustible et verrouillé si elle est en bordure de la voie publique.

**13.7.** - Le réservoir doit être efficacement protégé contre la corrosion extérieure. Sa peinture doit avoir un faible pouvoir absorbant.

**13.8.** - Le matériel électrique et les conducteurs placés à moins de 7,5 mètres des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et des orifices non déportés de remplissage du réservoir doivent répondre aux caractéristiques définies à l'article 10.5.

**13.9.** - La remise en état de la protection extérieure (peinture ou revêtement) des réservoirs est à effectuer lorsque son état l'exige. Elle peut être faite sur place sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- contrôle préalable de l'étanchéité du réservoir, des accessoires et des canalisations du poste ;
- mise en place d'une liaison électrique équipotentielle entre le réservoir et le matériel pneumatique ou électrique d'intervention.

**13.10.** - Les abords du stockage doivent être entretenus en bon état de propreté de façon à éliminer tout déchet combustible. L'emplacement doit être soigneusement désherbé. L'emploi de désherbant chloraté est interdit.

## **ARTICLE 14 – Séchoir**

Le séchoir est situé en dehors des zones à risques ou séparé de celles-ci par des murs coupe-feu de degré 2 heures.

### **14.1 – Alimentation en combustible**

Le réseau d'alimentation en combustible doit être conçu et réalisé de manière à réduire les risques en cas de fuite notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont soumises aux dispositions de l'article 5.4.

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit être placé à l'extérieur du séchoir pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans les consignes d'exploitation, doit être placé dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances, à l'extérieur et en aval du poste de livraison du combustible. Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

La coupure de l'alimentation en gaz est assurée par deux vannes automatiques redondantes placées en série sur la conduite de l'alimentation en gaz. Ces vannes sont asservies chacune à des capteurs de détection de gaz et un pressostat. Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation en gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation

Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.

Un organe de coupure rapide doit équiper le séchoir au plus près de celui-ci.

### **14.2 – Contrôle de la combustion**

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.

Les appareils de combustion comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.

### **14.3 – Détection de gaz – Détection d'incendie**

Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, doit être mis en place dans une installation utilisant un combustible gazeux exploitée sans surveillance permanente. Ce dispositif doit couper l'arrivée du combustible et interrompre l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion.

L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant. Leur situation est repérée sur un plan.

## **ARTICLE 15 – Stockage des engrais à base de nitrates**

**15.1 - Les engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium stockés correspondent**

aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du parlement européen et du conseil du 13 octobre 2003 relatifs aux engrais ou à la norme française équivalente NFU 42-001.

La quantité maximale des engrais stockés est toujours inférieure aux seuils de classement en déclaration définis à la rubrique 1331 de la nomenclature des installations classées modifiée par le décret n° 2005-9879 du 10 août 2005.

**15.2** - Le stockage d'engrais est réalisé sur un seul niveau, sur un sol cimenté ne présentant pas de cavités (puisards, fentes...) sans interdire de déclivité.

Les aires de chargement et déchargement sont étanches et forment rétention selon les dispositions du titre 5.3 ci-dessus de façon à éviter tout entraînement d'engrais par les eaux pluviales.

Toutes dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de regards d'eaux pluviales à proximité du stockage des engrais.

**15.3** - Il n'est pas procédé à des opérations d'ensachage.

**15.4** - L'emplacement des cellules de stockage d'engrais est éloigné de toute construction en bois non ignifugé ou en toute autre matière combustible, ainsi que tous amas de matières combustibles (céréales, pesticides...). Une distance minimale de 10 mètres est respectée.

Des précautions sont prises pour qu'aucun déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles, liquides ou solides accidentellement fondus, ne puisse accéder jusqu'au stockage.

**15.5** - La clôture visée en 9.2 est à une distance suffisante pour interdire le jet d'objets quelconques dans le dépôt à partir de l'extérieur du site.

**15.6** - L'emplacement des cellules de stockage doit être repérable de l'extérieur du dépôt : chaque mur de séparation des tas est figuré par un repère clairement identifié visible sur la paroi extérieure.

**15.7** - Sont interdits à l'intérieur du dépôt :

➤ les amas de corps réducteurs (métaux divisés ou facilement oxydables), les produits susceptibles de jouer le rôle d'accélérateurs de décomposition (sels de métaux, etc), les matières combustibles (bois, sciure, carburant...) Les chlorates, les chlorures, les acides, les hypochlorites ;

➤ les substances susceptibles d'aggraver le sinistre (pesticides, céréales, pailles...), le nitrate d'ammonium technique.

Dans le cas où, malgré ces précautions, des fractions d'engrais seraient accidentellement contaminées par des substances combustibles réactives, réductrices, accélératrices, etc, les fractions d'engrais ainsi contaminés ne doivent pas être remises ou laissées sur les tas d'engrais.

Le chlorure de potassium peut être stocké dans le dépôt à condition que toutes les mesures soient prises pour qu'aucun mélange n'ait lieu entre ce chlorure et les engrais à base de nitrates et le nitrate de potassium. Ils devront être séparés au minimum par une case ou par un espace de 5 m, et un mur en béton.

**15.8** - Les appareils mécaniques (engins de manutention utilisés à l'intérieur du dépôt pour la manutention d'engrais) ne doivent présenter aucune zone chaude non protégée susceptible d'entrer en contact avec les engrais (pot d'échappement...).

Les engins de manutention doivent être totalement nettoyés avant et après entretien et réparation, et rangés après chaque séance de travail à l'extérieur du dépôt. Les réparations sont effectuées à l'extérieur du dépôt.

**15.9** - Le sol doit être parfaitement nettoyé avant l'entreposage de l'engrais.

La température de l'engrais doit être contrôlée à l'arrivée et consignée dans un cahier tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il est interdit d'entreposer un engrais dont la température est supérieure à 50 °C. L'exploitant vérifie, pour le stockage en vrac, l'absence d'impuretés à la réception. En cas de présence d'impuretés, l'entreposage n'est pas effectué.

La fréquence du contrôle du personnel est renforcée lors des opérations de déchargement, d'évacuation ou reprise de produits et dans les 24 heures suivant de telles opérations.

**15.10** - Les passages libres entre les tas doivent être rigoureusement balayés après chaque séance de travail.

L'engrais doit toujours laisser libres les 30 cm supérieurs des murs de séparation des tas. Cette limite est figurée par un trait, toujours visible.

**15.11** - L'état des stocks (volume, emplacement, qualité) doit être mis à jour régulièrement. Ces données doivent être disponibles à l'extérieur à tout instant en vue notamment d'une transmission immédiate aux services de sécurité.

**15.12** - Les eaux chargées d'engrais liquides ou solides (eaux pluviales récupérées sur les aires étanches de chargement ou de déchargement, eaux de nettoyage...) ne doivent pas être rejetées dans le milieu naturel aux abords du stockage. Elles peuvent être éliminées par les agriculteurs dans les conditions normales d'épandage.

## **ARTICLE 16 – Stockage de produits agropharmaceutiques**

**16.1** – La quantité maximale de produits agropharmaceutiques stockés est toujours inférieure au seuil de classement en déclaration défini à la rubrique 1155 de la nomenclature des installations classées.

Le stockage des produits étiquetés très toxiques est limité à 200 kg pour les solides, 250 kg pour les liquides et 10 kg pour les gaz ou gaz liquéfiés.

**16.2** - Le stockage est réalisé dans des locaux fermés strictement réservés à cet usage, implantés au niveau du sol. Le stockage des produits étiquetés très toxiques est réalisé dans un local indépendant et fermé à clé en permanence.

**16.3** - Le sol du dépôt doit être étanche, incombustible et équipé de façon à recueillir les produits répandus accidentellement et les produits d'extinction d'incendie.

**16.4** - Tout stockage enterré de produits agropharmaceutiques est interdit.

**16.5** - Les zones affectées au dépôt de produits agropharmaceutiques sont strictement réservées à cet usage.

Il est interdit d'utiliser une même zone au stockage de produits agropharmaceutiques et au stockage ou à la manipulation d'autres produits dangereux.

Les produits sont conservés uniquement dans leur emballage d'origine.

Tout stockage de produits agropharmaceutiques sur des aires non affectées à cet usage est interdit.

**16.6** - L'exploitation du dépôt se fait sous la surveillance d'une personne qui a obligatoirement suivi une formation spécifique sur les dangers des produits agropharmaceutiques (toxicité, inflammabilité).

**16.7** - Le dépôt doit être clos en l'absence du personnel d'exploitation et la clef confiée à un agent désigné. Avant la fermeture du dépôt, cet agent effectue une visite de contrôle du dépôt.

## **TITRE VIII – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES**

### **ARTICLE 17**

La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de Poitiers :

- Pour l'exploitant, le délai de recours est de deux mois. Ce délai commence à courir du jour où le présent arrêté a été notifié ;
- Pour les tiers, le délai de recours est de quatre ans.

### **ARTICLE 18**

Conformément aux dispositions de l'article R.512-39 du Code de l'Environnement:

1° - Un extrait du présent arrêté énumérant les conditions auxquelles l'autorisation est accordée, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie de Messemé et précisera, notamment, qu'une copie de ce document est déposée à la mairie pour être mise à la disposition des intéressés. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du Maire et adressé au Préfet.

2° - L'exploitant devra, également, afficher un extrait de cet arrêté dans l'installation en cause.

3° - Un avis sera inséré par les soins du Préfet et aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans tout le département.

### **ARTICLE 19**

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne, le Sous-Préfet de Châtelleraut, le Maire de Messemé et l'Inspecteur des Installations Classées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :

- à Monsieur le Directeur de la sté des Etablissements AUGUIER "Bois de l'Hopital" 86200 Messemé.
- aux Directeurs Départementaux de l'Equipement, des Affaires Sanitaires et Sociales, de l'Agriculture et de la Forêt, des Services d'Incendie et de Secours, au Directeur Régional de l'Environnement et au Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement,
- et aux maires des communes concernées de Maulay, Loudun, Basses et Sammarçolles.

Fait à POITIERS, le 22 avril 2008

Pour le Préfet,  
Le Secrétaire Général de la Préfecture  
de la Vienne

**Frédéric Benet-Chambellan**

## **AVIS A LA PRESSE**

**Par arrêté préfectoral n° 2008-D2/B3-082, en date du 22 avril 2008 est délivrée à Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER l'autorisation d'exploiter, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales, activité relevant de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.**

**Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de l'arrêté susvisé prescrivant les mesures techniques et les conditions d'exploitation de cette installation :**

- soit à la mairie de Messemé**
- soit à la sous-préfecture de Châtelleraut**
- soit à la Préfecture de la Vienne, Direction des Relations avec les Collectivités Locales - Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement.**

PREFECTURE DE LA VIENNE

**Le préfet de la région Poitou-Charentes,  
Préfet de la Vienne  
à**

**Monsieur le Directeur de la société des  
Etablissements AUGUIER**

**"Bois de l'Hopital"  
86200 Messemé**

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
COLLECTIVITES LOCALES  
Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
Téléphone: 05 49 55 71 24  
Télécopie: 05 49 52 22 21  
Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

Poitiers, le 12 mars 2008

Recommandé avec A.R.

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous communiquer, sous ce pli, le projet d'arrêté vous autorisant à exploiter, sous certaines conditions, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales, activité soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Vous disposez d'un délai de 15 jours pour formuler vos observations sur ce document.

Toutefois, si vous n'avez aucune remarque à formuler, je vous remercie également de m'en informer pour me permettre de faire intervenir immédiatement l'arrêté définitif sans attendre l'expiration du délai réglementaire.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

**Pour le Préfet,  
Le Secrétaire Général de la  
Préfecture de la Vienne**

**Frédéric Benet-Chambellan**

PREFECTURE DE LA VIENNE

**Le préfet de la région Poitou-Charentes,  
Préfet de la Vienne  
à**

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
COLLECTIVITES LOCALES  
Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
Téléphone: 05 49 55 71 24  
Télécopie: 05 49 52 22 21  
Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

**Monsieur le Directeur de la société des  
Etablissements AUGUIER  
"Bois de l'Hopital"  
86200 Messemé**

Poitiers, le

Recommandé avec A.R.

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, une copie de l'arrêté préfectoral vous autorisant à exploiter, sous certaines conditions, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales, activité soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

En application de l'article L 514-6 du code de l'environnement, la présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois à compter de la présente notification.

Vous voudrez bien afficher en permanence un extrait de cet arrêté dans votre installation.

J'attire votre attention sur la nécessité de satisfaire strictement à ces prescriptions afin d'éviter tout problème de nuisance.

Par ailleurs, je vous rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 21 septembre 1977, vous aurez à acquitter les frais d'insertion dans la presse. La facture vous sera adressée directement.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

**Pour le Préfet,  
Le Directeur Délégué**

**Pour le Préfet,  
Le Chef de Bureau délégué,**

**Pour le Préfet,  
P/le Chef de Bureau,**

**Patrick Duverger**

**Ingrid Memeteau**

**Catherine Callot**

PREFECTURE DE LA VIENNE

**Le préfet de la région Poitou-Charentes,  
Préfet de la Vienne  
à**

**DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES  
LOCALES**

Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement

Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT

Téléphone: 05 49 55 71 24

Télécopie: 05 49 52 22 21

Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

**Monsieur le directeur de  
« N.R. communication »  
Service des annonces officielles  
33, place du Maréchal Leclerc  
86000 POITIERS  
(A l'attention de Mme Guillaumet)**

Poitiers, le

Monsieur le directeur,

J'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, pour insertion, un avis concernant l'autorisation accordée à Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER pour l'exploitation d'un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales sur le territoire de la commune de Messemé.

**Cette insertion devra être effectuée dans les journaux « La Nouvelle République – Vienne » et « Centre-Presses » le .**

La facture des frais relatifs à cette insertion sera établie au nom de:

Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER, "Bois de l'Hopital" 86200 Messemé.

Tel.: 05 49 98 04 63

Fax: 05 49 22 41 13

et lui sera adressée directement.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire parvenir un exemplaire du journal dans lequel sera parue l'annonce à l'adresse suivante:

PREFECTURE DE LA VIENNE BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

(Jean-Pierre MERIOT) B.P. 589

86021 POITIERS

Veillez agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

**Pour le Préfet,  
Le Directeur Délégué**

**Pour le Préfet,  
Le Chef de Bureau délégué,**

**Pour le Préfet,  
P/le Chef de Bureau,**

**Patrick Duverger**

**Ingrid Memeteau**

**Catherine Callot**

PREFECTURE DE LA VIENNE

**Le Préfet de la région Poitou-Charentes,  
Préfet de la Vienne  
à**

**Monsieur le maire de Messemé  
Mairie  
86200 Messemé**

**S/c de Monsieur le Sous-Préfet de  
Châtelleraut**

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
COLLECTIVITES LOCALES  
Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
Téléphone: 05 49 55 71 24  
Télécopie: 05 49 52 22 21  
Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

Poitiers, le

**OBJET : Installations classées pour la protection de l'environnement.  
Demande présentée par Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER.**

**P. J. : Une copie d'arrêté.  
Un dossier.**

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, une copie de mon arrêté n° 2008-D2/B3-082 autorisant Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER à exploiter, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales, activité relevant de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire procéder aux formalités prévues à l'article 18 de cet arrêté et conserver en mairie, à la disposition de tout requérant, le dossier ci-joint.

**Pour le Préfet,  
Le Directeur Délégué**

**Pour le Préfet,  
Le Chef de Bureau délégué,**

**Pour le Préfet,  
P/le Chef de Bureau,**

**Patrick Duverger**

**Ingrid Memeteau**

**Catherine Callot**

Poitiers, le

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
COLLECTIVITES LOCALES  
Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
Téléphone: 05 49 55 71 24  
Télécopie: 05 49 52 22 21  
Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

**Monsieur le Directeur  
Départemental  
de l'Équipement**

NOMBRE DE PIECES	DESIGNATION
1	<p>copie de l'arrêté préfectoral n° 2008-D2/B3-082 autorisant Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER à exploiter, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales .</p> <p>Activité relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>- POUR INFORMATION -</p>

**Pour le Préfet,  
Le Chef de Bureau délégué,**

**Ingrid Memeteau**

Poitiers, le

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
 COLLECTIVITES LOCALES  
 Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
 Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
 Téléphone: 05 49 55 71 24  
 Télécopie: 05 49 52 22 21  
 Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

**Monsieur le Directeur  
 Départemental  
 des Services d'Incendie et de  
 Secours**

NOMBRE DE PIECES	DESIGNATION
1	<p>copie de l'arrêté préfectoral n° 2008-D2/B3-082 autorisant Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER à exploiter, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales .</p> <p>Activité relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>- POUR INFORMATION -</p>

**Pour le Préfet,  
 Le Chef de Bureau délégué,**

**Ingrid Memeteau**

Poitiers, le

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
COLLECTIVITES LOCALES  
Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
Téléphone: 05 49 55 71 24  
Télécopie: 05 49 52 22 21  
Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

**Monsieur le Directeur  
Départemental  
des Affaires Sanitaires et  
Sociales**

NOMBRE DE PIECES	DESIGNATION
1	<p>copie de l'arrêté préfectoral n° 2008-D2/B3-082 autorisant Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER à exploiter, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales .</p> <p>Activité relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>- POUR INFORMATION -</p>

**Pour le Préfet,  
Le Chef de Bureau délégué,**

**Ingrid Memeteau**

Poitiers, le

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
COLLECTIVITES LOCALES  
Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
Téléphone: 05 49 55 71 24  
Télécopie: 05 49 52 22 21  
Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

**Monsieur le Directeur  
Départemental  
de l'Agriculture et de la Forêt**

NOMBRE DE PIECES	DESIGNATION
1	<p>copie de l'arrêté préfectoral n° 2008-D2/B3-082 autorisant Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER à exploiter, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales .</p> <p>Activité relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>- POUR INFORMATION -</p>

**Pour le Préfet,  
Le Chef de Bureau délégué,**

**Ingrid Memeteau**

Poitiers, le

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
COLLECTIVITES LOCALES  
Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
Téléphone: 05 49 55 71 24  
Télécopie: 05 49 52 22 21  
Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

**Monsieur le Directeur Régional  
de l'Environnement**

NOMBRE DE PIECES	DESIGNATION
1	<p>copie de l'arrêté préfectoral n° 2008-D2/B3-082 autorisant Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER à exploiter, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales .</p> <p>Activité relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>- POUR INFORMATION -</p>

**Pour le Préfet,  
Le Chef de Bureau délégué,**

**Ingrid Memeteau**

Poitiers, le

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
 COLLECTIVITES LOCALES  
 Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
 Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
 Téléphone: 05 49 55 71 24  
 Télécopie: 05 49 52 22 21  
 Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

**D.R.I.R.E.**

**Monsieur l'Inspecteur des  
 Installations Classées**

NOMBRE DE PIECES	DESIGNATION
1	<p>copie de l'arrêté préfectoral n° 2008-D2/B3-082 autorisant Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER à exploiter, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales .</p> <p>Activité relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>- POUR INFORMATION -</p>

**Pour le Préfet,  
 Le Chef de Bureau délégué,**

**Ingrid Memeteau**

Poitiers, le

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
 COLLECTIVITES LOCALES  
 Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
 Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
 Téléphone: 05 49 55 71 24  
 Télécopie: 05 49 52 22 21  
 Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

**Monsieur le Sous-Préfet  
 de  
 Châtelleraut**

NOMBRE DE PIECES	DESIGNATION
1	<p>copie de l'arrêté préfectoral n° 2008-D2/B3-082 autorisant Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER à exploiter, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales .</p> <p>Activité relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>- POUR INFORMATION -</p>

Pour le Préfet,  
 Le Chef de Bureau délégué,

Ingrid Memeteau

**PREFECTURE DE LA VIENNE**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

Poitiers, le

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
COLLECTIVITES LOCALES  
Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
Téléphone: 05 49 55 71 24  
Télécopie: 05 49 52 22 21  
Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

**Monsieur le Maire de Maulay**

**Mairie  
86200 Maulay**

**S/c de Monsieur le Sous-Préfet de  
Châtelleraut**

<b>NOMBRE DE PIECES</b>	<b>DESIGNATION</b>
1	<p>copie de l'arrêté préfectoral n° 2008-D2/B3-082 autorisant Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER à exploiter, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales .</p> <p>Activité relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>- POUR INFORMATION -</p>

**Pour le Préfet,  
Le Chef de Bureau délégué,**

**Ingrid Memeteau**

Poitiers, le

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
 COLLECTIVITES LOCALES  
 Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
 Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
 Téléphone: 05 49 55 71 24  
 Télécopie: 05 49 52 22 21  
 Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

**Monsieur le Maire de Loudun**

**Mairie  
 86200 Loudun**

**S/c de Monsieur le Sous-Préfet de  
 Châtelleraut**

NOMBRE DE PIECES	DESIGNATION
1	<p>copie de l'arrêté préfectoral n° 2008-D2/B3-082 autorisant Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER à exploiter, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales .</p> <p>Activité relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>- POUR INFORMATION -</p>

**Pour le Préfet,  
 Le Chef de Bureau délégué,**

**Ingrid Memeteau**

**PREFECTURE DE LA VIENNE**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

Poitiers, le

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
COLLECTIVITES LOCALES  
Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
Téléphone: 05 49 55 71 24  
Télécopie: 05 49 52 22 21  
Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

**Monsieur le Maire de Basses**

**Mairie  
86200 Basses**

**S/c de Monsieur le Sous-Préfet de  
Châtelleraut**

<b>NOMBRE DE PIECES</b>	<b>DESIGNATION</b>
1	<p>copie de l'arrêté préfectoral n° 2008-D2/B3-082 autorisant Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER à exploiter, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales .</p> <p>Activité relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>- POUR INFORMATION -</p>

**Pour le Préfet,  
Le Chef de Bureau délégué,**

**Ingrid Memeteau**

Poitiers, le

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES  
COLLECTIVITES LOCALES  
Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement  
Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT  
Téléphone: 05 49 55 71 24  
Télécopie: 05 49 52 22 21  
Mèl:Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

**Monsieur le Maire de Sammarçolles**

**Mairie  
86200 Sammarçolles**

**S/c de Monsieur le Sous-Préfet de  
Châtelleraut**

NOMBRE DE PIECES	DESIGNATION
1	<p>copie de l'arrêté préfectoral n° 2008-D2/B3-082 autorisant Monsieur le Directeur de la société des Etablissements AUGUIER à exploiter, au lieu-dit " Bois de l'Hopital ", commune de Messemé, un établissement spécialisé dans le stockage et le séchage de céréales .</p> <p>Activité relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>- POUR INFORMATION -</p>

**Pour le Préfet,  
Le Chef de Bureau délégué,**

**Ingrid Memeteau**