

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l'établissement	Sarl ENTREPOTS CONSORTS MINGUEZ
Adresse de l'établissement	P.A.E. du Capiscol – 34420 Villeneuve Lès Béziers
Activité de l'établissement :	L'activité de la Sarl Entrepôts Consorts Minguez (ECM) est une activité de prestataire logistique (5210 B - entreposage).
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre état membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur	Les installations ne peuvent pas générer de scénarios dont les conséquences peuvent concerner des États frontaliers.
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	<p>Les produits entreposés sont pour essentiel des matières phytopharmaceutiques.</p> <p>Les principaux risques liés à ces produits sont les incendies de stockage de produits phytopharmaceutiques.</p> <p>Ils sont à l'origine des effets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les effets thermiques : ces effets sont liés au rayonnement de chaleur émis par la combustion plus ou moins rapide d'une substance combustible. Ces effets peuvent affecter les entreprises voisines pour les dangers graves (Effets létaux pour 1 % de la population exposée) et les dangers significatifs (Effets irréversibles). Le seuil des dangers très graves n'est pas atteint en dehors des limites de propriété. • Les effets toxiques : dispersion de fumées d'incendie toxique dans l'air pouvant engendrer des effets d' irritation, intoxication, asphyxie .Les conséquences dépendent de la toxicité de la substance, de la dose reçue et de la voie d'exposition (respiratoire ou cutanée). Aucune zone de dangers liée aux effets toxiques à hauteur d'homme n'est recensée dans l'étude de dangers mais une distance forfaitaire de 100m a été retenue dans le cadre de la maîtrise de l'urbanisation.
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	<p>Pour maîtriser le risque incendie le site dispose:</p> <ul style="list-style-type: none"> – d'un système de détection incendie, – d'un système d'extinction automatique incendie à mousse haut foisonnement. – d'un système de gestion de la sécurité – de procédures d'urgence régulièrement testées