



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Fiche d'information Établissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public
Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Nom de l'établissement :	SOCIETE DU DEPOT DE LA PALLICE (SDLP)
Adresse de l'établissement :	Dépôt du Fief de La Repentie - 17 000 LA ROCHELLE
Activité de l'établissement :	Stockage de produits pétroliers de catégorie C
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur :	Non concerné
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	Risque incendie des hydrocarbures : Les effets : La libération accidentelle et l'inflammation de vapeurs d'hydrocarbures peuvent provoquer un incendie dégageant de la chaleur et des fumées. Les conséquences : La chaleur rayonnée peut provoquer des brûlures à proximité directe du foyer, avec libération de fumées.
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	Les données sont issues de l'étude de dangers de 2014. Principaux scénarios résultant de l'étude de dangers : -Feu de nappe Mesures de maîtrise des dangers -DéTECTEURS hydrocarbures liquides -Sondes de niveau haut et très haut -La défense contre l'incendie -Plan de prévention pour la gestion des sous-traitants -Système de gestion de la sécurité -Surveillance du site en dehors des heures ouvrables -Astreinte sécurité 24/24