

Fiche d'information Établissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public
Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Nom de l'établissement :	Stockage de LUSSAGNET
Adresse de l'établissement :	Lieu dit « Biasse » Route de Mont de Marsan RD 6 – 32460 LE HOUGA
Activité de l'établissement :	Stockage souterrain de gaz naturel.
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur :	Sans Objet.
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	<ul style="list-style-type: none"> • Jet enflammé d'une fuite de gaz pouvant potentiellement entraîner par effet thermique des brûlures très graves voire des effets létaux. • Explosion d'un nuage de gaz suite à une fuite de gaz naturel pouvant potentiellement entraîner par effet de surpression des dommages aux structures (bris de vitres ...) et aux personnes (lésions internes) et à l' environnement.
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	<ul style="list-style-type: none"> • Emission de gaz naturel avec inflammation immédiate (jet enflammé) ou retardée (explosion de gaz) consécutive à une perte de confinement. <p>Les résultats de l' étude de dangers du centre de stockage souterrain de Lussagnet démontrent la maîtrise des risques réalisée par TIGF sur ses installations, passant par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un Système de Gestion de la Sécurité mis en place traduisant l'ensemble des dispositions mises en œuvre relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des accidents majeurs.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- <i>Des moyens opérationnels de sécurité garantissant la prévention et la gestion des situations d'urgence, à travers des Mesures de Maitrise des Risques. Il s'agit d'un ensemble d'éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une mise en sécurité des installations.</i> |
|--|---|