

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l'établissement	FM France SAS
Adresse de l'établissement	ZAC SAINT EUTROPE 1 Rue du Gâtinais 45 300 ESCRENNES
Activité de l'établissement :	Entrepôt logistique (réception, stockage, manutention, expédition de produits)
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre état membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur	Non concerné
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	<p>Aucun effet thermique de 3 kW/m² et plus (seuil des effets irréversibles pour l'homme) ne sort des limites de propriété</p> <p>Aucun effet toxique irréversible, au sol, n'est susceptible de sortir des limites de propriété.</p> <p>Des effets toxiques irréversibles à partir d'une hauteur de 15 mètres par rapport au sol sont susceptibles de sortir en dehors des limites de propriété, en cas d'incendie impliquant des engrangements.</p>
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	<p>Les principaux scénarios identifiés et étudiés dans l'étude de dangers sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incendie d'une cellule de stockage • Propagation d'un incendie à plusieurs cellules de stockage • Pollution par les eaux d'extinction <p>Les mesures mises en place sur le site afin de maîtriser ces dangers sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Système d'extinction automatique • Murs séparatifs coupe feu 2h (certains murs séparatifs coupe feu 4h) • Portes coupe feu à fermeture automatique • Intervention humaine <ul style="list-style-type: none"> ◦ Installations de détection (déTECTEURS fumées, détECTEURS gaz,...) et chaîne d'acquisition et de traitement associée ◦ Formation du personnel : éQUIPIERS de première intervention, sauveteurs secouristes du travail, éQUIPIERS d'intervention en situation d'urgence ◦ Extincteurs et robinets d'incendie armés à disposition ◦ Système de désenfumage (exutoires à commandes automatique et manuelle) ◦ A disposition des pompiers : des poteaux incendie formant une ceinture autour des bâtiments ◦ Plan d'Opération Interne • Bassin de rétention étanche équipé d'un système d'obturation automatisé