

Fiche d'information

Etablissement SEVESO seuil haut

<b>Nom de l'établissement</b>	XPO Supply Chain France
<b>Adresse de l'établissement</b>	ZAC du Moulin 45410 ARTENAY
<b>Activité de l'établissement</b>	Réception, Stockage, Préparation de commande et Expédition pour les clients SC Johnson et IDM dont les produits commercialisés sont dangereux en quantité limité (insecticides, spray désodorisants, bougies, cirage, nettoyant four, gel douche...).
<b>Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre Etat membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur</b>	Non concernés
<b>Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incendie : effet thermique + pollution des sols et des eaux</li> <li>- Explosion de la chufferie : effet de surpression</li> <li>- Fumées de combustion de produits dangereux : risque toxique (faible)</li> </ul>
<b>Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interdiction de fumer</li> <li>- Permis de feu lors d'une intervention par point chaud</li> <li>- Contrôle des appareils électriques</li> <li>- Vérification semestrielle des chariots</li> <li>- Parafoudres</li> <li>- Cellules sous rétention individuelle + Bassins de rétention des eaux polluées</li> <li>- Caméras de surveillance</li> <li>- Système anti-intrusion + portails + gardiennage 24h/24</li> <li>- Détection incendie reliée à une alarme et à la télésurveillance</li> <li>- Extinction Sprinkler (sous toiture et intermédiaire) relié à la télésurveillance</li> <li>- Murs et portes coupe feu 2h</li> <li>- Extincteurs, Robinets Incendie Armés + Désenfumage</li> <li>- Bassin Pompier + Poteaux incendie</li> <li>- Système de Gestion de la Sécurité</li> <li>- Plan d'Opération Interne</li> <li>- Exercice d'évacuation 2 fois par an</li> <li>- 100% du personnel formé EPI</li> </ul>