

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l'établissement	VARO ENERGY France Dépôt
Adresse de l'établissement	Route de Batilly 45340 BEAUNE LA ROLANDE
Activité de l'établissement	Stockage de produit pétrolier fioul-gasoil Stockage d'huile EMHV Chargements et déchargements camions
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre état membre susceptible de subir les effets transfrontalier d'un accident majeur	Non concerné
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement	Le fioul domestique et gasoil sont des produits inflammables, polluants. Risques associés : - Incendie - Pollution de l'air, du sol et de l'eau
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	<p>Principaux scénarios :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feu de bac</li> <li>- Feu de cuvette</li> <li>- Feu de camion</li> <li>- Boil over (couche mince)</li> </ul> <p style="margin-left: 150px;">} Défense contre incendie Emulseur Arrêt d'urgence Détecteur de flamme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuite sur réservoir</li> <li>- Débordement</li> </ul> <p style="margin-left: 150px;">} Détection hydrocarbure Sonde anti-débordement</p> <p>Tous les scénarios sont analysés dans l'Etude De Danger et le Plan d'Opération Interne définit les plans d'urgence pour ces scénarios.</p>