



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET DE L'ÉNERGIE

## Fiche d'information Établissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public  
Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

<b>Nom de l'établissement :</b>	SEVEAL
<b>Adresse de l'établissement :</b>	ZAM Avenue des Crayères 51520 LA VEUVE
<b>Activité de l'établissement :</b>	Achat et distribution de produits de santé végétale, de semences, d'engrais et d'agrofournitures.
<b>Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur :</b>	Pas de scénarii dont les conséquences peuvent concerter des Etats frontaliers.
<b>Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :</b>	Incendie Déversement accidentel de produit
<b>Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :</b>	<p><b>Principaux scénarios :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Incendie d'une des cellules de l'entrepôt</li><li>• Incendie généralisé de l'entrepôt</li><li>• Incendie de 8 camions au quai de chargement</li><li>• Incendie du stockage extérieur de palettes</li></ul> <p><b>Mesures de maîtrise des dangers :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Murs coupe-feu 2h entre le quai et la cellule et entre chaque cellule</li><li>• Portes coupe-feu 2h des cellules se fermant par détection incendie</li><li>• Détection incendie de toute la plate-forme</li><li>• Système d'extinction automatique à la mousse à haut foisonnement</li><li>• Vérification périodique des installations de détection incendie, extinction automatique et installations électriques</li><li>• Interdiction stricte de fumer sur le site</li></ul>