



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Fiche d'information Établissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public
Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Nom de l'établissement :	BASF AGRI PRODUCTION
Adresse de l'établissement :	<i>Rue Jacquard – ZI LYON NORD 69727 GENAY Cedex</i>
Activité de l'établissement :	<i>Formulation et conditionnement de produits de protection des plantes (insecticides, fongicides et traitement de semences). Centre de stockage et de distribution pour la France Aucune activité de synthèse chimique n'est réalisée sur le site.</i>
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur :	<i>Non concerné</i>
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	<i>Emploi et stockage de matières actives et produits finis agropharmaceutiques pouvant être toxiques et dangereux pour l'environnement Emploi et stockage de liquides inflammables pouvant mener à un incendie ou une explosion</i>

<p>Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :</p>	<p><i>Scénario 1 : Incendie de la cuvette de rétention des cuves de stockage de liquides inflammables</i></p> <p><i>Mesures de maîtrise des dangers :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Système de protection incendie (détection de flammes avec déclenchement automatique du système d'extinction)</i> - <i>Poteaux incendie et moyens mobiles du site (canon à mousse, lances, émulseur)</i> - <i>Equipiers de Seconde Intervention</i> <p><i>Scénario 2 : Explosion de la phase gazeuse d'une cuve de stockage de liquides inflammables</i></p> <p><i>Mesures de maîtrise des dangers :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Utilisation de matériel adapté classé ATEX,</i> - <i>Système de protection incendie (détection de flammes avec déclenchement automatique du système d'extinction)</i> - <i>Equipiers de Seconde Intervention</i> <p><i>Scénario 3 : Incendie des dépôts de produits phytopharmaceutiques avec dégagement de fumées toxiques</i></p> <p><i>Mesures de maîtrise des dangers :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Système de protection incendie (détection de flammes ou de fumée reliée à des alarmes et à de la protection incendie fixe sur l'ensemble des dépôts : sprinkler, déluge, mousse moyen et haut foisonnement)</i> - <i>Portes et murs coupe-feu</i>
---	---