

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Établissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public

Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Nom de l'établissement :	Dépôt Esso Vilette de Vienne
Adresse de l'établissement :	Complexe SPMR – Chemin du Maupas 38200 Vilette de Vienne
Activité de l'établissement :	<i>L'établissement réceptionne du Fioul Domestique et du Gazole par oléoducs, les stocke et le réexpédie par oléoducs vers différents dépôts de distribution de la région selon les besoins.</i>
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur :	<i>Non applicable à l'établissement</i>

Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	<p><i>Les produits stockés, sont des liquides inflammables, considérés dangereux pour l'environnement.</i></p> <p><i>Les principaux dangers sont l'incendie et l'explosion.</i></p> <p><i>Les conséquences potentielles sont en particulier un risque de pollution environnementale autour du dépôt</i></p>
---	---

Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	<p><i>Les principaux types de scénarios sont l'incendie de réservoir, de rétention et l'explosion de réservoir.</i></p> <p><i>Afin de protéger les intervenants, l'environnement et les communautés avoisinantes, le site est opéré par SPMR selon un système qualité à amélioration continue incluant des mesures de prévention et maîtrise des risques.</i></p> <p><i>A ce titre, des sondes anti-débordement et des détecteurs hydrocarbures liquides sont installés sur et autour des réservoirs afin d'éviter tout rejet vers la Seienne et de déclencher rapidement les moyens de lutte appropriés.</i></p>
--	---