

ANTARGAZ FINAGAZ COURNON

12 rue de l'industrie - ZI Sarliève
63800 Cournon-d'Auvergne /// Tél. 04 73 84 84 79
sse@antargazfinagaz.com ///
<https://www.antargazfinagaz.com>



Année d'implantation sur le site : 1985 /// Effectif moyen : 2 personnes
Informations fournies par le chef du dépôt de Cournon

Activités /

Réception, stockage et distribution de GPL (Propane) pour utilisations domestiques. Réalisation de transferts de produits, sans aucune transformation chimique. Distribution assurée sous forme de « vrac », par le remplissage de camions citernes de livraison.

Réglementation du site /

L'arrêté préfectoral du 11 décembre 2000 modifié le 6 novembre 2013 réglemente les activités du site. /// Site nouvellement classé Seveso seuil bas. /// L'étude de dangers a été mise à jour en mai 2015.

Les risques et leurs effets /

Périmètre de la zone à risques (PPI) : 610 m

Scénario majorant associé : explosion d'un nuage de gaz

CARACT. DE DANGER DES PRODUITS	PICTOGRAMMES DE DANGER	RISQUES MAJEURS
gaz liquéfié inflammable sous pression		incendie, explosion

Moyens de secours humains /

- Les personnels du site sont tous SST (Sauveteurs secouristes du travail) et formés à la lutte contre l'incendie et autre accident pouvant survenir sur le dépôt
- Surveillance permanente du site et astreinte capable d'intervenir rapidement

Moyens de secours matériels /

- Réseau incendie et réserve d'eau assurant son autonomie en cas de besoin
- Renfort apporté par le SDIS 63 (Service départemental d'incendie et de secours) si nécessaire

La sécurité au quotidien

Mesures de prévention des risques /

- Dispositifs de sécurité répondant à la politique de prévention des accidents majeurs déployée par Antargaz Finagaz
- Surveillance permanente des installations par des dispositifs techniques de détection de gaz et de feu. La détection d'une dérive entraîne la mise en sécurité automatique du site

Actions de communication et sensibilisation /

- Participation aux réunions de la Commission de suivi de site

