

**Direction départementale  
de la protection des populations**

Grenoble, le 28 JUIN 2019

**Service installations classées**  
Téléphone : 04 56 59 49 99 – 76  
Mél : ddpp-ic@isere.gouv.fr

**Direction régionale de l'environnement, de  
l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes**

**Unité départementale de l'Isère**  
Mél : ud-i.dreal-auvergne-rhone-alpes@developpement-  
durable.gouv.fr

**Arrêté de mise en demeure**  
**N°DDPP-DREAL UD38-2019-06-20**  
**Société HEXCEL FIBERS à Salaise-sur-Sanne**

Le Préfet de l'Isère  
Chevalier de la Légion d'Honneur  
Officier de l'Ordre National du Mérite

**Vu** le code de l'environnement, notamment le livre I<sup>er</sup>, titre VII (dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions) et les articles L.171-6, L.171-8, L.172-1 et le livre V, titre I<sup>er</sup> (installations classées pour la protection de l'environnement) et les articles L.511-1 et L.514-5 ;

**Vu** le code de justice administrative notamment le livre IV (l'introduction de l'instance de premier ressort), titre II (les délais) et l'article R.421-1 ;

**Vu** l'ensemble des décisions réglementant les activités de la société HEXCEL FIBERS sur la commune de Salaise-sur-Sanne et en particulier l'arrêté préfectoral d'autorisation N° DDPP-ENV-2016-09-03 du 5 septembre 2016 ;

**Vu** le rapport de l'inspection des installations classées de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes en date du 24 mai 2019 rédigé à la suite d'une visite d'inspection effectuée le 23 avril 2019 sur le site de HEXCEL FIBERS à Salaise-sur-Sanne ;

**Vu** la lettre du 3 juin 2019 par laquelle l'inspection des installations classées de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a transmis, conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l'environnement, son rapport à la société HEXCEL FIBERS et l'a informée de la proposition de mise en demeure concernant son site de Salaise-sur-Sanne ;

**Vu** l'absence de réponse, dans le délai imparti, de la société HEXCEL FIBERS à la transmission du rapport susvisé du 24 mai 2019 de la DREAL-UDI ;

**Considérant** que lors de la visite d'inspection du 23 avril 2019, l'inspection des installations classées a constaté la dégradation des rétentions associées aux stockages d'acide nitrique et de soude, cet écart ayant déjà été constaté lors de la visite d'inspection du 12 juillet 2018 ;

**Considérant** que le non-respect des dispositions prévues par l'article 8.4.1 de l'arrêté préfectoral n° DDPP-ENV-2016-09-03 du 5 septembre 2016 est susceptible d'entraîner des risques pour les intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement ;

**Considérant** qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.171-8-I du code de l'environnement ;

**Sur** proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Isère ;

## **ARRETE**

### **Article 1<sup>er</sup> :**

La société HEXCEL FIBERS qui exploite des installations industrielles implantées sur la plateforme chimique de Roussillon, sur la commune de Salaise-sur-Sanne, est mise en demeure de réaliser, **avant le 31 août 2019**, les réparations des rétentions associées aux stockages d'acide nitrique et de soude pour se conformer aux dispositions de l'article 8.4.1 de l'arrêté préfectoral n° DDPP-ENV-2016-09-03 du 5 septembre 2016.

### **Article 2 :**

La date mentionnée à l'article 1<sup>er</sup> s'entend à compter de la date de notification du présent arrêté. L'exploitant justifie, par écrit, à l'échéance du délai, à l'inspection des installations classées, le respect des prescriptions susvisées, avec l'ensemble des éléments d'appréciation appropriés.

### **Article 3 :**

Faute pour l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions administratives prévues à l'article L.171-8 du code de l'environnement.

### **Article 4 :**

Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition.

### **Article 5 :**

Conformément à l'article R.171-1 du code de l'environnement, cet arrêté sera publié sur le site internet des services de l'état en Isère pendant une durée minimale de deux mois ;

### **Article 6 :**

En application de l'article L.171-11 du code de l'environnement, cet arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

En application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

La saisine du tribunal administratif est possible par la voie de l'application « Télérecours citoyens » sur le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

### **Article 7 :**

Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Vienne, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l'inspection des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société HEXCEL FIBERS et dont copie sera adressée au maire de Salaise-sur-Sanne.

Fait à Grenoble, le 28 JUIN 2019  
Le préfet

Pour le Préfet, par délégation  
Le Secrétaire Général

Philippe PORTAL