

Fiche d'information Établissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public
Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Nom de l'établissement :	GAZECHIM SA
Adresse de l'établissement :	<u>Siège social :</u> 15, rue Henri Brisson – 34500 BEZIERS <u>Usine :</u> 13 à 19 rue Denis Papin – ZI de Mitry Compans – 77 292 MITRY MORY CEDEX
Activité de l'établissement :	L'établissement Gazechim de Mitry Mory est spécialisé dans le conditionnement et la distribution de gaz liquéfiés nécessaires aux applications de notre vie quotidienne. <u>Conditionnement et stockage</u> de chlore (traitement de l'eau potable), d'anhydride sulfureux (conservation des denrées alimentaires, œnologie), et d'ammoniac (chaîne du froid). <u>Stockage</u> d'acide chlorhydrique anhydre (fabrication de médicaments).
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur :	<i>Le site de Mitry Mory ne se situe pas à proximité d'un territoire ou d'une structure d'un autre état membre.</i>
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	Les gaz liquéfiés conditionnés et stockés sur le site de Mitry Mory sont des gaz toxiques. <u>Les phénomènes dangereux qui peuvent apparaître sont :</u> • <u>La dispersion de gaz toxiques</u> : pouvant entraîner l'intoxication par inhalation chez l'homme. En fonction des doses inhalées, possibles effets irréversibles ou létaux.

Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :

Le risque inhérent aux scénarios associés au conditionnement et au stockage des gaz liquéfiés du site de Mitry Mory est l'émission atmosphérique d'un gaz toxique consécutif à une perte de confinement (fuite sur une installation ou sur un récipient).

Les mesures de maîtrise des risques mises en place sont :

- Mise en sécurité automatique : les installations sont surveillées en permanence par des détecteurs de gaz qui provoquent automatiquement en cas de besoin la fermeture des équipements concernés (vannes à sécurité positive) et le démarrage d'une tour de sécurité (extraction et neutralisation du gaz).
- Mise en sécurité manuelle : des arrêts d'urgence et des vannes manuelles de fermeture d'installations sont répartis sur l'ensemble du site.
- Moyens de secours matériels : le site dispose d'un réseau d'eau dédié et des moyens mobiles de lutte toxique et incendie (tuyaux, lances, enveloppes de confinement).
- Système de Gestion de la Sécurité : le site dispose d'un SGS conforme à la réglementation et aux exigences du groupe Gazechim.
- Procédures : des procédures et des modes opératoires sont établis pour exploiter les installations en sécurité. Ils sont régulièrement testés et audités pour en garantir le bon fonctionnement.
- Formation : Le personnel est formé aux risques inhérents aux installations et à la gestion des situations d'urgence. Des exercices sont régulièrement organisés.