

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

| Nom de l'établissement | CEREGRAIN Distribution | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------|---|--|---|--------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Adresse de l'établissement | Chemin de Chambord Z.I. du Pain Perdu 69220 Belleville-sur-Saône | | | | | | | | | | | | | | |
| Activité de l'établissement : | Plateforme de stockage et de préparation de produits agricoles (phytosanitaires, engrains, semences) et viticoles pour la coopérative OXYANE et des filiales du groupe BAILLET BREDY AGRO / ECOVIGNE / AGRI SUD EST SA (négoces) | | | | | | | | | | | | | | |
| Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre état membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur | CEREGRAIN DISTRIBUTION n'est pas localisé à proximité d'un autre état membre. L'activité du site ne génère pas d'effets sur un autre Etat transfrontalier. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement : | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3; text-align: center; padding: 5px;">PRODUITS CONCERNES</th> <th style="background-color: #d3d3d3; text-align: center; padding: 5px;">PICTOGRAMME DE DANGER</th> <th style="background-color: #d3d3d3; text-align: center; padding: 5px;">CARACTÉRISTIQUES DE DANGER</th> <th style="background-color: #d3d3d3; text-align: center; padding: 5px;">RISQUES MAJEURS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">Engrais</td> <td style="text-align: center; padding: 10px;">  </td> <td style="text-align: center; padding: 10px;"> Comburants, dangereux pour l'environnement </td> <td style="text-align: center; padding: 10px;"> Fumées toxiques, incendie, explosion, pollution </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">Produits phytosanitaires</td> <td style="text-align: center; padding: 10px;">  </td> <td style="text-align: center; padding: 10px;"> Liquides et solides toxiques, inflammables, dangereux pour l'environnement </td> <td style="text-align: center; padding: 10px;"> Fumées toxiques, incendie, pollution </td> </tr> </tbody> </table> | | | PRODUITS CONCERNES | PICTOGRAMME DE DANGER | CARACTÉRISTIQUES DE DANGER | RISQUES MAJEURS | Engrais |  | Comburants, dangereux pour l'environnement | Fumées toxiques, incendie, explosion, pollution | Produits phytosanitaires |  | Liquides et solides toxiques, inflammables, dangereux pour l'environnement | Fumées toxiques, incendie, pollution |
| PRODUITS CONCERNES | PICTOGRAMME DE DANGER | CARACTÉRISTIQUES DE DANGER | RISQUES MAJEURS | | | | | | | | | | | | |
| Engrais |  | Comburants, dangereux pour l'environnement | Fumées toxiques, incendie, explosion, pollution | | | | | | | | | | | | |
| Produits phytosanitaires |  | Liquides et solides toxiques, inflammables, dangereux pour l'environnement | Fumées toxiques, incendie, pollution | | | | | | | | | | | | |
| Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face : | <p>Le scénario principal est lié à l'incendie de produits phytosanitaires entraînant un périmètre de 100 m autour du site pouvant évoluer en fonction de l'intensité de l'incendie (300 et 500 mètres en périmètre réfléchi)</p> <p>Le risque d'explosion lié au stockage d'engrais de nitrate d'ammonium est pris en compte par les services de secours et de la préfecture sur un périmètre de 2 km</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Moyens de secours humains</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personnels formés équipiers de première intervention, et formés aux matériels du site. • Les pompiers du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) viennent manœuvrer une fois par an, avec la collaboration du personnel, et peuvent intervenir sur le site. • Personnels formés sauveteurs secouristes du travail (SST). <p>Moyens de secours matériels</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extincteurs. • RIA (Robinets d'Incendie Armés). • Surpresseur. • Emulseurs TURBEX. • Poteaux incendie. • Réserve d'eau aérienne de 300 m³ | | | | | | | | | | | | | | | |

- Masques à cartouche.
- Trousse de secours.

Les mesures de prévention des risques

- Site sur rétention.
- Système de détection incendie et intrusion 24h / 24 et 7 jours / 7 et site sous vidéo surveillance avec caméras infra-rouge
- Exercice POI (Plan d'Opération interne) annuel ou Plan Particulier d'Intervention (PPI) en lien avec la préfecture.

Sources : étude de danger 2023 et Campagne des bons réflexes 2023