

Service Installations classées de la DDPP  
et Unité départementale de la DREAL

**Arrêté préfectoral de mise en demeure  
N°DDPP-DREAL UD38-2023-04-20**

Du 27 AVR. 2023

**À l'encontre de société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE  
sur la commune de Saint-Quentin-Fallavier**

**relatif à la maîtrise des risques liés à l'accumulation d'eau sur le toit des réservoirs  
(drains de toits)**

Le préfet de l'Isère,  
chevalier de la Légion d'honneur,  
chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment le livre I<sup>er</sup> titre VII (dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions) et les articles L.171-6, L.171-7, L.171-8, L.172-1 et R.171-1, le livre V, titre I<sup>er</sup> (installations classées pour la protection de l'environnement) et les articles L.511-1, L.514-5 ;

Vu le code de justice administrative, notamment le livre IV (l'introduction de l'instance de premier ressort), titre II (les délais) et l'article R.421-1 ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) codifiée à l'annexe de l'article R.511-9 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'ensemble des décisions réglementant les activités exercées par la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE au sein de son dépôt de liquides inflammables situé rue du Loupichon sur la commune de Saint-Quentin-Fallavier (38070), et notamment l'arrêté préfectoral d'autorisation n°93-3387 du 24 juin 1993 ;

Tél : 04 56 59 49 99

Mél : ddpp-ic@isere.gouv.fr

Adresse postale : 22 avenue Doyen Louis Weil CS 6 38028 Grenoble Cedex 1

Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

Vu l'étude de dangers du site de la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, version révisée de janvier 2022 ;

Vu le rapport de l'inspection des installations classées de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, unité départementale de l'Isère, du 22 mars 2023, référencé 2023-Is052RT, réalisé à la suite de la visite d'inspection du site de la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, situé sur la commune de Saint-Quentin-Fallavier, effectuée le 1<sup>er</sup> mars 2023 ;

Vu la transmission à la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE du projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure concernant son site situé sur la commune de Saint-Quentin-Fallavier, par courriel de l'inspection des installations classées de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, unité départementale de l'Isère, en date du 22 mars 2023, faisant office de consultation contradictoire préalable prévue aux articles L.171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;

Vu les observations de l'exploitant formulées par courrier en date du 4 avril 2023 ;

Vu le courriel de l'inspection des installations classées de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, unité départementale de l'Isère en date du 5 avril 2023 au regard de ces observations ;

Considérant que la version de janvier 2022 de l'étude de dangers – chapitre 2 - Implantation et description des installations – susvisée indique que le drain du toit flottant figure parmi les principaux matériels mis en œuvre pour la gestion des bacs de stockage et que la caractéristique suivante y est associée : « Les drains sont toujours ouverts pour permettre l'évacuation de l'eau de pluie. Ils sont équipés de clapet anti-retour à la surface des toits. » ;

Considérant que, lors de la visite d'inspection du 1<sup>er</sup> mars 2023 susvisée, l'inspection des installations classées a constaté que le drain de toit était hors service ;

Considérant que, d'après la version de 2022 de l'étude de dangers, le bouchage du drain est cité parmi les évènements initiateurs d'un scénario accidentel aboutissant à un phénomène dangereux majeur ;

Considérant que l'exploitant ne propose pas de remettre le drain de toit en service avant le prochain arrêt réglementaire du bac concerné en septembre 2027 et prévoit ainsi une durée de fonctionnement en mode dégradé trop importante ;

Considérant que la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE n'exploite pas les installations dans les conditions décrites dans l'étude de dangers du site ;

Considérant que les mesures compensatoires, telles qu'elles ont été définies et mises en place par l'exploitant, ne permettent pas de garantir la maîtrise des risques liés à l'accumulation d'eau sur le toit du réservoir 121 ;

Considérant que cette non-conformité est de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.171-8 du code de l'environnement ;

Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations et du chef de l'unité départementale de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement,

## Arrête

### Article 1 :

La société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE (siège social : 2 place Jean Millier – 92400 Courbevoie) (SIREN : 529 221 749) exploitant une installation de dépôt de liquides inflammables sise rue du Loupichon sur la commune de Saint-Quentin-Fallavier (38070) est mise en demeure, à compter de la date de notification du présent arrêté, de respecter l'article 54 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié susvisé, en remettant en service le drain de toit du bac 121 mentionné dans l'étude de dangers.

Le délai de mise en conformité est d'un an à compter de la notification du présent arrêté.

En cas de non respect de cette mise en demeure dans le délai prévu, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, les sanctions administratives prévues par l'article L.171-8 du code de l'environnement.

### Article 2 :

Dans la limite du délai de mise en conformité indiqué à l'article 1 du présent arrêté, l'exploitant est autorisé à exploiter le bac, dont le drain de toit est hors service, sous réserve de l'effectivité de mesures compensatoires robustes et faisant l'objet d'une surveillance renforcée.

### Article 3 : Publicité

Conformément à l'article R.171-1 du code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, cet arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État en Isère ([www.isere.gouv.fr](http://www.isere.gouv.fr)) pendant une durée minimale de deux mois.

### Article 4 : Voies et délais de recours

En application de l'article L.171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

Elle peut être déférée au tribunal administratif de Grenoble dans le délai imparti par l'article R.421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.

Cette décision peut par ailleurs faire l'objet d'une demande d'organisation d'une mission de médiation telle que définie par l'article L.213-1 du code de justice administrative, auprès du tribunal administratif de Grenoble.

La saisine du tribunal administratif est possible par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

### Article 5 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, la sous-préfète de La-Tour-du-Pin et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et dont copie sera adressée au maire de Saint-Quentin-Fallavier.

Pour le Préfet délégué,  
La Secrétaire générale adjointe

