



**PRÉFET
DE LA
CHARENTE-
MARITIME**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Secrétariat général
Direction de la Coordination
et de l'appui territorial**

Bureau de l'environnement
Affaire suivie par : Anita GUIBERTEAU
tél : 05 46 27 44 41
anita.guiberteau@charente-maritime.gouv.fr

La Rochelle, le

11 MAI 2023

Monsieur Le Directeur,

Le 30 mars 2022, vous avez transmis un dossier relatif à une demande de modifications de vos installations au sein de votre établissement classé Seveso seuil haut de stockage de liquides inflammables situé rue Béthencourt à La Rochelle.

Votre projet consiste à accueillir au sein des postes de chargement des camions motorisés au GNV (gaz naturel véhicules).

L'instruction des éléments que vous avez transmis, formalisée dans le rapport de l'inspection des installations classées du 26 avril 2023, a permis de conclure que les modifications projetées ne sont pas substantielles et ne nécessitent pas le dépôt d'une demande d'autorisation environnementale. Ainsi, il n'y a lieu ni de fixer de nouvelles prescriptions complémentaires ni de modifier les prescriptions applicables reprises au sein de l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2018.

Il conviendra néanmoins de vous assurer que les mesures de prévention décrites dans votre dossier soient mises en œuvre afin de maintenir le risque à son niveau le plus bas. Il s'agit tout d'abord de limiter l'accès des camions motorisés au GNV aux seuls îlots n° 4, 5 et 6 du poste principal et aux îlots n° 20 et 21 du poste secondaire. Ensuite, il est nécessaire d'interdire l'accès aux camions à motorisation au gaz naturel liquéfié lorsque la pression des bouteilles est supérieure à 13 bar effectif de vérifier l'état des sécurités présentes sur les bouteilles de gaz naturel comprimé et de gaz naturel liquéfié avant chaque entrée sur le site et de former votre personnel aux risques encourus.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Préfet,
le Secrétaire Général,

Emmanuel CAYRON

Monsieur le Directeur
Société PICOTY
47 rue de Béthencourt
17000 LA ROCHELLE

Copie à DREAL – Ud 17/79
38, rue Réaumur – CS 70000
17017 La Rochelle cedex 01
Tél. : 05.46.27.43.00
www.charente-maritime.gouv.fr