



**BUREAU DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
ET DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES**
Vincent TOURNEREAU
Tél. : 01.69.91.92.83
Mél. : vincent.tournereau@essonnes.gouv.fr
Ref : VT/DCPPAT/BUPPE n° **24 0559**

Lettre recommandée avec A.R.
2C 180 952 7027 7

Monsieur,



Reç	OC
A enregistrer	1
En cours	
Attribution	1
Copie	

L'inspecteur de l'environnement m'a rendu compte de ses observations à l'issue de sa visite du 22 octobre 2024 de votre entrepôt couvert, sise rue Saint Eloi sur le territoire de la commune de MAUCHAMPS (91730).

Cette visite avait notamment pour but de contrôler le respect des dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2024-PREF/DCPPAT/BUPPE/168 du 28 mai 2024 vous mettant en demeure de respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 2022.PREF/DCPPAT/BUPPE/215 du 26 octobre 2022 portant imposition de prescriptions complémentaire à la société TERRA 1 pour les installations situées rue Saint Eloi à Mauchamps et notamment l'article 7.3.2.5 – bureaux et locaux sociaux.

Pendant cette visite, l'inspecteur a constaté la mise en place de mesures correctives et que la construction des bureaux est en parpaings béton de 20 cm de large ; les portes et les vitres ont un marquage EI 120, permettant de répondre à la mise en demeure suscitée.

Par conséquent, j'acte le respect des dispositions de l'arrêté de mise en demeure du 28 mai 2024 susvisé.

Par ailleurs, en ce qui concerne la non-conformité n° 2 relevée dans le rapport du 29 octobre 2024 ci-joint, je vous demande de transmettre à l'inspecteur de l'environnement les éléments justifiant du dimensionnement de la détection incendie dans la cellule 7 à la suite de la mise en place d'un bungalow pour le stockage de matériels informatiques, en respectant le délai indiqué dans le rapport, soit trois mois.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour la Préfète et par délégation,
L'Adjointe à la Cheffe du Bureau de l'utilité
publique et des procédures environnementales

Céline LASNE

Société TERRA 1
A l'attention de Monsieur Paul BOUVATTIER
31 rue de la Baume
75008 PARIS

Copie pour information à :

UD DRIEAT – affaire suivie par Olivier CAPOU

