

Fiche d'information établissement SEVESO seuil bas

Nom de l'établissement	INTERVET (MSD Santé Animale France)
Adresse de l'établissement	12 rue de la Caillardière 49070 BEAUCOUZE
Activité de l'établissement :	Le site logistique MSD est spécialisé dans la distribution, la vente de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire. Les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire sont réceptionnés, stockés et expédiés dans le respect des Bonnes Pratiques de Distribution.
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	<p>Les phénomènes dangereux qui peuvent apparaître et les effets qui en découlent sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incendie du stockage de produits chimiques : effets thermiques et toxiques des fumées (pas d'effets toxiques au sol) ; - Incendie du stockage de produits inflammables : effets thermiques et toxiques des fumées (pas d'effets toxiques au sol) ; - L'incendie du stockage des aérosols : effets thermiques. <p>Définition des effets :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les effets thermiques sont liés au rayonnement de chaleur émis soit par la combustion plus ou moins rapide d'une substance inflammable, soit par la mise en œuvre d'une ou de plusieurs réactions exothermiques qui ne sont pas des combustions. Ils provoquent des lésions +/- létales (brûlures...) des personnes exposées. - Effets toxiques : dispersion d'une substance toxique dans l'air ou dans l'eau pouvant engendrer des effets : irritation, intoxication, asphyxie. Les conséquences dépendent de la toxicité de la substance, de la dose reçue et de la voie d'exposition (respiratoire ou cutanée).
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	<p>Les principaux scénarios correspondent à l'incendie d'une cellule de stockage de produit.</p> <p>Le site met en œuvre des mesures de maîtrise de risques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Détection incendie et présence de sprinklage - Présence de RIA et d'extincteurs - Présence de murs coupe-feu - Dispositifs de collecte, de rétention et d'isolement des effluents - Séparation des produits incompatibles - Formation des salariés aux risques du site - Equipe formée à intervenir sur un incendie en attendant les sapeurs-pompiers - Modes opératoires de gestion des situations d'urgence - Existence d'un POI (Plan d'Opération Interne) et réalisation d'exercice en relation avec l'entreprise mitoyenne EUROLOGISTIC