



FICHE DE REMARQUES

Exploitant : SETHLEEC-ELYO	Site inspecté : ARLES	Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection	Date de l'inspection : 30/01/2008
En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement.	Signature de l'inspecteur 	L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection	Représentant de l'exploitant Nom, fonction et Signature 
Remarques de l'inspecteur :	<p>- L'auto surveillance devra faire l'objet de commentaires dans le cas de département.</p> <p>- Les résultats d'auto surveillance devront être comparés avec ceux d'un laboratoire agréé.</p> <p>- Les résultats de la dernière mesure de bruit devront être adressé à l'inspection.</p> <p>- L'état recapitulatif annuel des déchets des déchets sera être adressé à l'inspection.</p> <p>- Les rapports de contrôle électrique doivent faire l'objet d'un commentaire après réparation des anomalies signalées.</p>	<p>Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):</p> <p>- Lors des envois mensuels à la DIRE des rapports d'auto surveillance, il sera fait un commentaire par l'exploitant en cas de département.</p> <p>Délai: A partir du rapport du mois de février 2008.</p> <p>- La mission annuelle de contrôle des rejets à l'atmosphère selon l'article 4.2.5.B de l'arrêté préfectoral confiée à Bureau Veritas est complétée avec une comparaison avec les mesures de l'auto surveillance.</p> <p>Délai: contrôle de l'année 2008.</p> <p>- Le rapport de mesurage de bruit réalisé le 28 janvier 2008 est transmis à la DIRE ci-joint.</p> <p>- L'état recapitulatif annuel des déchets du site SETHLEEC d'Arles a été déclaré sur l'application GERE sur le site internet du G-TEP ci-joint copie de la déclaration pour l'année 2007 en date du 15/02/08</p> <p>- Le rapport de contrôle électrique de l'ensemble des équipements du site est complété avec le suivi des interventions.</p> <p>Copie ci-joint.</p>	Responsable Industriel

Exploitant : SETHLEC ELYO	Date de l'inspection : 30/01/2008
Remarques de l'inspecteur :	Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):
<p> - La vérification des équipements "Foudre" devra être effectuée en 2008 - </p>	<p> - La vérification quinquennale des équipements "Foudre" est programmée en 2008. Délai: 1^{er} semestre 2008 - Ci-joint copie du devis d'intervention du Bureau Véritas et du bon de commande Sethelec - </p>