

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : ALTEO

Site inspecté : Gardanne

Date de l'Inspection: 28/11/2018

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

ETIQUETAGE NON CONFORME AU REGLEMENT CLP

ABSENCE DE RETENTION SOUS LE BAC DE CHLORURE FERIQUE DE L'UNITÉ DE FILTRATION HAUTE PRESSION

## Ecart aux dispositions de :

règlement CLP n°1272/2008 du 16 décembre 2008

l'article 7.4.1 de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2015

(Indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Reçue par email

Représentant de l'exploitant

le 07/01/2019

Fonction et Signature

Directeur Etablissement

JP LEREDOE

EXPLOITANT

## Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

- des conteneurs qui ont été vus près du pilote CO<sub>2</sub> sans rétention étaient des conteneurs récupérés pour la fonctionnement du pilote CO<sub>2</sub> et des étapes de traitement complémentaire, à savoir Osmose Inverse et Épuration Biochimique. Leur étiquetage "inflammable" c'était donc erroné, et a été corrigé. Un rappel sur la réutilisation de conteneurs sera fait, afin d'éviter la recrudescence de cette anomalie.
- Le bac de chlorure ferrique, sans rétention sous le bac, a été utilisé pour le pilote CO<sub>2</sub>, sans succès. Il a donc été vidé. A noter que l'ensemble de ces conteneurs sont au mur dans un bac, avec un puits dans un point bas de celle-ci pour recycler les écoulements dans le procédé.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui Non 

Proposition de mise en demeure

Oui Non 

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui Non 

## Commentaires :

Les actions de l'exploitant ont été vérifiées lors de l'inspection du 29 mars 2019

L'Inspection le : 10/04/2019

☒ Fiche soldée le : 10/04/2019

DREAL