

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1/1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : STMicroelectronics

Site inspecté : Rousset

Date de l'inspection: 23/10/2013

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

Des COV sont émis par les lavors de gaz (5,6 t en charge total, selon le plan de gestion des solvants 2012).

Ecart aux dispositions de : AP du 27.3.2012 art. 3.2.2.1.a)
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

H. RATHIREZ Rep. Environnement
 Raviney

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

- Définir la limite de détection et la précision de la mesure de COV pour des valeurs < 5 mg/Nm³ dans un débit d'air de l'ordre de 80 000 Nm³/h (information demandée à notre prestataire assurant la mesure de nos rejets atmosphériques).
- Réaliser une mesure de COV dans l'air ambiant extérieur pour déterminer la réponse de l'analyseur aux conditions d'analyse de ce que l'on peut considérer comme référence "Zéro COV".
- Vérifier l'impact des scrubbers PFC sur la génération de COV sur les lavors de gaz acide.
- Consolider les résultats des campagnes 2013 d'analyses des COV sur les lavors de gaz et établir le plan de gestion des solvants 2013.
- Etablir le bilan des émissions canalisées et traitées (conduct 3) et canalisées (conduct 1 à 8 et 10).
- Transmettre à la DREAL le bilan global des émissions de COV du site via la totalité des conduits de rejet à l'atmosphère.

Délai : fin du 1^{er} semestre 2014.

DREAL

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

Commentaires :

L'Inspection le :

 Fiche soldée le :