

## FICHE DE CONSTATS

Exploitant : SCI Monclair Logistics

Lieu de constat :Salon de Provence- Bâtiment A

DATE DE L'INSPECTION : 30/09/2020

N°	Prescription contrôlée :	Constats :	NON CONFORME	SUSCEPTIBLE DE MED
1	Article 13 de l'arrêté ministériel du 11/4/17  Suites L'exploitant n'a pas transmis de justificatifs de la réalisation des exercices pour la société Celio. De plus, les exercices réalisés sont des exercices d'évacuation et non de défense incendie.	L'exploitant n'a pas réalisé d'exercice de défense incendie depuis plus de 3 ans  Écart levé Proposition de mise en demeure Proposition d'arrêté complémentaire Commentaires :	X	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
2	Article 13 de l'arrêté ministériel du 11/4/17  Suites L'exploitant s'est engagé mais n'a pas transmis les éléments justificatifs	Il n'y a pas d'extincteur sur la mezzanine  Écart levé Proposition de mise en demeure Proposition d'arrêté complémentaire Commentaires :	X	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
3	Article 18 de l'arrêté ministériel du 11/4/17  Suites L'exploitant s'est engagé mais n'a pas transmis les éléments justificatifs de la réalisation des travaux de mise en conformité.	Il n'y a pas de système sonore d'avertissement (ou autre système d'alerte) à l'extérieur de la chaufferie  Écart levé Proposition de mise en demeure Proposition d'arrêté complémentaire Commentaires :	X	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
	Suites	Écart levé Proposition de mise en demeure Proposition d'arrêté complémentaire Commentaires :		Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

N°	Observations :	Constats :	PRESCRIPTION INADAPTÉE	SUITES DONNÉES
1	L'exploitant devra réaliser un Plan de défense incendie conformément aux nouvelles dispositions de l'arrêté ministériel du 11/4/17 (article 23)	L'exploitant s'est engagé mais n'a pas transmis les éléments justificatifs		
2	L'exploitant devra vérifier la conformité de son installation avec les nouvelles dispositions de l'arrêté ministériel du 11/4/17 (modifié au 26 septembre 2020)	L'exploitant s'est engagé mais n'a pas transmis les éléments justificatifs		
3	L'exploitant devra transmettre les justificatifs de levée des non-conformités restantes relevées par le Bureau Véritas lors du contrôle de janvier 2020.	La réponse et les éléments transmis sont satisfaisants.		
4	L'exploitant devra transmettre les justificatifs de mise en place et de bon fonctionnement des détecteurs de fumées et de flammes de la chaufferie	L'exploitant s'est engagé mais n'a pas transmis les éléments justificatifs		